



MĚSTO TŘEBÍČ
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor správy majetku a investic města

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OMIM 11169/18 - SPIS 1443/2018/JG

VYŘÍZUJE: Ing. Jana Golářová

TELEFON: 568 896 142

E-MAIL: j.golanova@trebic.cz

DATUM: 15.02.2018

Veřejná zakázka Ev. č. přidělené zadavatelem 17030029
Komunitní centrum Moravia, Třebíč
Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel obdržel dne 12.02.2018 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK písemnou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

Žádost dodavatele (přesné znění)

Dobrý den,

dovolujeme si vznést dotaz k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz: Z PD vyplývá, že kamera bude napojená do systému Městské policie Třebíč. Je možné vyspecifikovat obsah dodávky z hlediska software i hardware. Případně na koho se máme obrátit z hlediska kompletní dodávky týkající se kamerového systému (povinný subdodavatel).

Děkuji za odpověď.

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace

Povinný subdodavatel pro městský kamerový dohledový systém (dále jen „MKDS“) Městské policie Třebíč není. Pokud dodavatel zvládne kameru namontovat a vybavit potřebnými prvky není ze strany MKDS Městské policie Třebíč třeba dalšího subdodavatele. Přidání nového kamerového bodu do systému Genetec Security Center provede oddělení informatiky odboru vnitřní správy Městského úřadu Třebíč.

Technická specifikace kamery pro Městskou policii Třebíč:

Nová (ve smyslu nepoužitá) otočná (PTZ, DOME) IP kamera, „outdoor ready“, krytí IP66, napájení PoE (Power over Ethernet), rozsah pohybu 360°, pracující v režimu den/noc, minimálně 20 násobný optický zoom, minimální rozlišení 1280x720 px při 50/60 Hz, citlivost na světlo v barvě minimálně 0,2 lux, v ČB režimu 0,01 lux, je požadován široký dynamický rozsah (Wide dynamic range), kamera musí být kompatibilní s Genetec Security Center 5.6. (nutno ověřit na webu <https://www.genetec.com/solutions/resources/supported-device-list>).

Pro tuto kameru je nutné dodat i jednu kamerovou licenci pro Genetec Security Center 5.6 (Systémové ID je GSC-141212-571943). Kamera musí mít minimálně pětiletou záruční dobu. Pracovat musí při teplotách -30°C +55°C

Úřední hodiny

Po 08:00 – 17:00 hod.

Út 08:00 – 14:00 hod.

St 08:00 – 17:00 hod.

Čt 08:00 – 14:00 hod.

Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., Třebíč

Č. ú.: 329711/0100

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 111

epodatelna@trebic.cz

www.trebic.cz

ID datové schránky: 6pub8mc

Vybavení pro tento kamerový bod bude umístěno v nebo u racku, kde dle projektu končí Metropolitní síť a ostatní datové sítě. Kamera bude připojena kabelem UTP (STP), kterým bude kamera napájena a kterým bude veden obraz z této kamery do výše uvedeného rozvaděče. Kamerový bod (tedy rozvaděč) bude vybaven zálohováním výpadku napájení (UPS) pro krátkodobé překlenutí přerušení dodávky el. proudu o délce cca 10 minut. Dále je požadována eliminace nežádoucích atmosférických rušivých vlivů a to tak, že signálová trasa bude opatřena ochranou proti přepětí. Přívod napájecího napětí bude také opatřen přepěťovou ochranou. Do rozvaděče pro kamerový bod bude dodán i optický převodník (Media Convertor), který na ethernetovém portu bude komunikovat s kamerou rychlostí 10/100 Mb, a SFP šachtou, ve které bude umístěn SFP modul s LC konektorem s rychlostí 10/100/1000 Mb. Tento konvertor a SFP modul musí být kompatibilní se switchem Cisco Catalyst C3750X-24S-E, jenž bude s kamerovým bodem komunikovat gigabitovou rychlostí. Provoz dat po optice bude realizován dvěma vlákny - jedno pro TX a druhé pro RX. Předávacím a tedy pro montáž kamery zakončovacím místem bude rozvaděč kamerového bodu – optický převodník.

Zadavatel počítá s využitím a doplněním současných elektrických rozvodů dle platných zákonů a norem.

Je nutné upevnit kameru na nerezový výložník tak, aby bylo dostatečně zabráněno pohybům kamery vlivem nárazového větru a připojit veškeré kovové části výložníků k bleskosvodu budovy.

Při montážích budou provedeny veškerá nutná opatření zamezující šíření ohně v případě požáru.

S pozdravem



Mgr. Pavel Kraus
vedoucí odboru

