

dodavatel: **JAKUB KOKEŠ CZ, s.r.o.**

KOTEVNÍ TECHNIKA

Frimlova 342/35

460 05 Liberec 5

tel: 548 214 268

fax: 548 214 270

IČO: **27338002**DIČ: **CZ27338002**odběratel: **Ing. Jan Moták**motak.projekty@gmail.com

Římov 146

675 22 Stařeč

tel:

fax:

IČO:

DIČ:

Věc: Provedení orientační tahové zkoušky

Byla provedena orientační tahová zkouška na střeše objektu za níže uvedených okolností:

objekt: MŠ Demlova vrch i spodek

kotvení: mechanicky kotvené pásy pomocí: šroub EFHD

podklad: beton

přístroj: HYDRAJAWS, ET 3B 4154, model 0087/C, TYM1A 4839

datum OTZ: 16.9.2016

Provedená zkouška a výsledek:

název zboží		kg/ks
1.	šroub EFHD	400
2.	šroub EFHD	500
3.	šroub EFHD	420
4.	šroub EFHD	440
5.	šroub EFHD	430
6.	šroub EFHD	410
7.		

Výsledek:

průměrná hodnota (kg): 433

celkový počet pokusů: 6

návrhové zatížení F_{adm} (kN): **1,444 kN****Poznámka:****Kotvit 70mm pod stávající úroveň střešního pláště.****Předvrtávat vrtákem \varnothing 5,0.**

Zkoušku provedl:

Pavel Mazánek tel.: 739 311 932

Vyhотовeno dne:

Brno, 20.9.2016