



Legenda silnoproudu

- Rx Dotčené podružné rozvaděče (stávající - doplňované)
  - VZTx Napájecí přívod VZT
  - COx Napojení čidla CO2
  - OVx Napojení ovládací jednotky
  - Přisazení zářivkové svítidlo IP65 (2x28W)
  - ♂ Spínače - řazení č. 1
  - CYKY-J 5x1,5 + CY6
  - J-Y(st)Y 2x2x0,8
  - CYKY-J 3x1,5
- Veškerá kabeláž vedena pod omítkou v ohebných plastových chráničkách 1225
  - V dotčených rozvaděcích nutno pro nové jištění rozdělit stávající soustavu TN-C na TN-S (vodič PEN na N a PE)
  - Doplnění rozvaděčů R3, R4, R6 a R7 vždy 1x Jistič 10A/1/C, 1x Jistič 10A/1/B a 1x Jistič 6A/1/B
  - 1x napěťová vypínací cívka pro 10A/1/B
  - Stávající osvětlení v místě VZT jednotek demontováno a nahrazeno novým, včetně kabeláže a spínače.
  - Schéma zapojení a doplnění rozvaděče viz. samostatný výkres - blokové schéma zapojení.

	Datum: 11/2016	Revize: 0	Stav dokumentace: DSP a DPS		
Změna 1	Datum:	Revize:	Stav dokumentace:		
Zhotovitel: Ing. Milan Beneš - ČKAIT 0012847			Kreslil: Ing. Milan Beneš		
Zadavatel: Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč			Číslo dokumentu: D.1.4.3_03	Str: 3	Formát:
Dokumentace: Zateplení MŠ Obránců míru 491/51, Třebíč					A3  Měřítko:  1:50
Část:	D.1.4.3 Elektroinstalace				
Výkres:	Dispozice elektroinstalace VZT3 - 2.NP				