



Legenda silnoproudu

- Rx Dotčené podružné rozvaděče (stávající - doplňované)
- VZTx Napájecí přívod VZT
- COx Napojení čidla CO2
- OVx Napojení ovládací jednotky
- Přisazení zářivkové svítidlo IP65 (2x28W)
- ⚡ Spínače - řazení č. 1
- CYKY-J 5x1,5 + CY6
- J-Y(st)Y 2x2x0,8
- CYKY-J 3x1,5

- Veškerá kabeláž vedena pod omítkou v ohebných plastových chráničcích 1225
- V dotčených rozvaděčích nutno pro nové jištění rozdělit stávající soustavu TN-C na TN-S (vodič PEN na N a PE)
- Doplnění rozvaděčů R3, R4, R6 a R7 vždy 1x Jistič 10A/1/C, 1x Jistič 10A/1/B a 1x Jistič 6A/1/B 1x napěťová vypínací cívka pro 10A/1/B
- Stávající osvětlení v místě VZT jednotek demontováno a nahrazeno novým, včetně kabeláže a spínače.
- Schéma zapojení a doplnění rozvaděče viz. samostatný výkres - blokové schéma zapojení.

	Datum: 11/2016	Revize: 0	Stav dokumentace: DSP a DPS		
Změna 1	Datum:	Revize:	Stav dokumentace:		
Zhotovitel: Ing. Milan Beneš - ČKAIT 0012847			Kreslil: Ing. Milan Beneš		
Zadavatel: Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč			Číslo dokumentu: D.1.4.3_03	Str: 1	Formát:
Dokumentace: Zateplení MŠ Obránců míru 491/51, Třebíč					A3
Část:	D.1.4.3 Elektroinstalace				Měřítka:
Výkres:	Dispozice elektroinstalace VZT1 - 1.NP				1:50