

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OMIM 45404/18 - SPIS 1/2018/Ba

Vysvětlení zadávací dokumentace

VYŘIZUJE:

Radka Bártová

TELEFON:

568 896 143

E-MAIL:

r.bartova@trebic.cz

DATUM:

04.07.2018

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k výzvě k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, ev. č. přidělené zadavatelem 18030026

Mateřské školy Třebíč – zateplení II

Dne 04.07.2018 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-zak následující dotaz dodavatele:

Dotaz dodavatele

Dovolujeme si Vás požádat o odpověď na naše dotazy k veřejné zakázce s názvem: Mateřské školy Třebíč – zateplení II.

Dotaz č. 1 – těsnění okenních výplní

V části veřejné zakázky s názvem 5.1a Mateřská škola Obránců míru, je v technické zprávě v bodě 3.5. okna uvedena požadovaná specifikace okenních výplní. Zde je uveden požadavek na těsnění oken v bílé barvě. Ve výpise prvků PSV (část č. D.1.1.2 – 08 Výpis prvků PSV projektové dokumentace) v popisech okenních výplní těsnění výplně není řešeno. Standardně používané barvy okenních těsnění jsou černá a šedá. Opravdu zadavatel trvá na použití bílého těsnění okenních výplní?

Tímto Vás prosím o odpověď na náš dotaz, aby bylo možné realizaci stavebního díla zodpovědně ocenit.

S pozdravem

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

Zadavatel sděluje, že v technické zprávě, bodě 3.5 Okna je chybně uveden požadavek na bílou barvu těsnění. Správné znění odrážky je – počet těsnících rovin 3, těsnění šedé nebo černé.

S pozdravem



Mgr. Pavel Kraus
vedoucí odboru



Úřední hodiny

Po 08:00 – 17:00 hod.

Út 08:00 – 14:00 hod.

St 08:00 – 17:00 hod.

Čt 08:00 – 14:00 hod.

Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., Třebíč

Č. ú.: 329711/0100

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 111

epodatelna@trebic.cz

www.trebic.cz

ID datové schránky: 6pub8mc