


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ÚSEKU "C"

řez C3 – C–C’ km 0.42000



A Skladba konstrukce A - vozovky (D1-N-3 PIII)			
- asfaltový koberec mastixový SMA 11+	40 mm	ČSN EN 13108-5	
- spojovací postřik z katioakt. asf. emulzí PS-E	0,3 kg/m2	ČSN 73 6129	
- asfaltový beton pro ložné. vrstvy ACL 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1	
- spojovací postřik z katioakt. asf. emulzí PS-E	0,3 kg/m2	ČSN 73 6129	
- asfaltový beton pro podkl. vrstvy ACP 16+	50 mm	ČSN EN 13108-1	
- spojovací postřik z katioakt. asf. emulzí PI-E	0,6 kg/m2	ČSN 73 6129	
- štěrkodrt' fr.0-32mm ŠDA	200 mm	ČSN 73 6126-1	
- štěrkodrt' fr.0-63mm ŠDA	200 mm	ČSN 73 6126-1	
- zhutněná pláň - na 45MPa			
Celkem konstrukce vozovky	550mm		

B Skladba konstrukce B - chodníky (D2-D-2 PIII)			
- betonová dlažba vibrolisovaná 20/10;20/6 přírodní šedá	60 mm	ČSN 73 6131	
- ložná vrstva z písku fr. 4-8 mm	30 mm	ČSN 73 6126-1	
- drcené kamenivo fr. 8-16; 16-32 mm	100 mm	ČSN 73 6126-1	
- štěrkodrt' fr.0-63mm ŠDA	150 mm	ČSN 73 6126-1	
- zhutněná pláň - na 30MPa			
Celkem konstrukce chodníku	340 mm		

<div><div>DISPROJEKT ARCHITEKTI</div><div>DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ (DSP) A PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPPS)</div><div>DISprojekt s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 37, 674 01 Třebíč IČO 60715227 DIČ CZ60715227 mobil 603 522 531 e-mail : disprojekt@volny.cz www.disprojekt.cz</div></div> <div><div></div><div>S</div></div>			
VED. PROJEKTANT	Ing.arch. Milan Grygar	STUPEŇ	DSP+DPPS
ZODP. PROJEKTANT	S. Štadániová	DATUM	05/2018
VYPRACOVAL	S. Štadániová	Č. ZAK.	04/2016
OBJEDNATEL	Město TŘEBÍČ	MĚŘÍTKO	1 : 50
AKCE:	TŘEBÍČ – PRŮMYSL OVÁ ZÓNA SEVER – RAFAELOVA DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - I.ETAPA		
ČÁST:	D.3. SO1.03. KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY		
VÝKRES:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ÚSEKU "C"	Č. VÝKRESU	D.3.8