


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM LTH POTRUBÍ



HUTNĚNÍ OBSYPU A ZÁSYPU POTRUBÍ PO VRSTVÁCH tl. 0,2 –0,3 m
VHODNOST MATERIÁLU PRO ZÁSYP VŽDY POSODIT GEOTECHNIKEM
*) V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY BUDE VYTVOŘENA PRACOVNÍ DRENÁŽ



DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP)
A PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPPS)

DISprojekt s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 37, 674 01 Třebíč
IČO 60715227 DIČ CZ60715227 mobil 603 522 531
e-mail : disprojekt@volny.cz www.disprojekt.cz

VED. PROJEKTANT	Ing.arch. Milan Grygar	STUPEŇ	DSP+DPPS
ZODP. PROJEKTANT	Ing. V. Pruša	DATUM	05/2018
KRESLIL	Ing. V. Pruša	Č. ZAK.	04/2016
OBJEDNATEL	Město TŘEBÍČ	MĚŘÍTKO	1 : 20

TŘEBÍČ - PRŮMYSL OVÁ ZÓNA SEVER - RAFAELOVA
DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA-I.ETAPA

AKCE:

ČÁST:

D.12.2 SO1.12.2 PŘÍPOJKA VODOVODU

VÝKRES:

VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ

Č. VÝKRESU

D.12.2.4