

LEGENDA

- ZDIVO CIHELNÉ P100 NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU
- OPĚTOVNÉ POLOŽENÍ BET. KRYTINY VČ. DODÁNÍ PŘERUŠENÝCH LATÍ A PRKENNÉHO BEDNĚNÍ POD OPLECHOVÁNÍ (9,6 m²)
- KONSTRUKCE A VÝROBKY OPĚTOVNĚ MONTOVANÉ
- K11 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY, VIZ. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
- Z01 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY, VIZ. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
- NAVRŽENÁ VZT, DETAILNĚ ŘEŠENO V ČÁSTI D1.4.1 - VZDUCHOTECHNIKA
  - VEŠKERÉ POTRUBÍ I JEDNOTKA VZT BUDE UMÍSTĚNA MIN. 550mm NAD STÁVAJÍCÍ BET. MAZANINOU (VČ. IZOLACE POTRUBÍ) PRO UMOŽNĚNÍ PŘEDPOKLÁDANÉHO ZATEPLENÍ PŮDY V TL. 340mm
  - VEŠKERÉ PROSTUPY A RÁM JEDNOTKY SE MUSÍ ZAMĚŘIT PŘED MONTÁŽÍ V KOORDINACI S PROFESÍ VZT
  - POZICI JÁDROVÝCH VÝVRTŮ PŘIZPŮSOBIT KONSTRUKCI ŽB STROPU (VRTAT MIMO ŽB TRÁMY!)
  - SOUČÁSTÍ PROSTUPŮ JE I JEJICH ZAPRAVENÍ PO INSTALACI VZT

POPLASTOVANÉ PLECHY

SLOŽENÍ POPLASTOVANÝCH PLECHŮ:
- PVC VRSTVA SV. ŠEDÁ
- VRSTVA ZINKU
- ZÁKLADOVÝ OC. MATERIÁL
- VRSTVA ZINKU
- OCHRANNÝ LAK SPODNÍ STRANY

- PL1 - PLECH S OKAPNICÍ, RŠ 300mm (26,2 bm)
- PL2 - TMELÍCÍ LIŠTA "L" PROFIL, RŠ 250mm (26,2 bm)
- PL3 - VNITŘNÍ "L" PROFIL, RŠ 100mm (11,1 bm)
- PL4 - VNĚJŠÍ "L" PROFIL, RŠ 100mm (11,1 bm)

SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY

S1 ZASTŘEŠENÍ PŘÍSTAVBY (117,15 m²)

- HYDROIZOLAČNÍ PVC-P FÓLIE, MECH. KOTVENÁ, SV. ŠEDÁ	1,5 mm
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 200 g/m²	
- EPS 100 GRAFITOVÝ (λ=0,031 W/mK)	100 mm
- EPS 100 GRAFITOVÝ (λ=0,031 W/mK)	80 mm
- SPÁDOVÉ KLÍNY EPS 100 (2%)	20-130 mm
- SBS MOD. ASF. PÁS S AI VLOŽKOU KAŠÍROVANOU SKLENĚNÝMI VLÁKNY	4 mm
- ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULZE	
- VYZTUŽENÁ NADBETONÁVKA C20/25	50 mm
- ŽB NOSNÍKY A BET. STROPNÍ VLOŽKY	200 mm
- DVOUVRSTVÁ OMÍTKA	15 mm
- PENETRACE A 2 x BÍLÁ MALBA	

S2 ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍ STŘECHY (27,22 m²)

- HYDROIZOLAČNÍ PVC-P FÓLIE, MECH. KOTVENÁ, SV. ŠEDÁ	1,5 mm
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 200 g/m²	
- EPS 100 GRAFITOVÝ (λ=0,031 W/mK)	100 mm
- EPS 100 GRAFITOVÝ (λ=0,031 W/mK)	80 mm
- EPS 100 (λs0,037 W/mK)	100 mm
- DOPLNĚNÍ EPS 100 (ALT. SPÁDOVÝCH KLÍNŮ) V MÍSTĚ OPAČNÉHO SKLONU	0-100 mm
- SBS MOD. ASF. PÁS S AI VLOŽKOU KAŠÍROVANOU SKLENĚNÝMI VLÁKNY	4 mm
- ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULZE	
- 2x ASF. PÁS	
- CEMENTOVÝ POTĚR	15 mm
- ŠKVÁROBETON VE SPÁDU 2%	30-110 mm
- LEPENKA E500	
- DŘEVOCEMENTOVÉ DESKY	25 mm
- ŽB DESKA	90 mm
- STÁVAJÍCÍ EXT. OMÍTKA (20% VYSPRÁVKA)	25 mm
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3 mm
- PENETRACE A 2 x BÍLÁ MALBA	

POZNÁMKA

- POZICI JÁDROVÝCH VÝVRTŮ PŘIZPŮSOBIT KONSTRUKCI ŽB STROPU (VRTAT MIMO ŽB TRÁMY!)
- PŘI REALIZACI HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY BUDE POSTUPOVÁNO DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE IZOLACE A BUDOU POUŽÍVÁNY VEŠKERÉ DOPORUČENÉ DOPLŇKY, TĚSNÍCÍ TMELY, APOD.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ

DETAIL OSB KONZOLY (51 ks)

M 1:10



STAVBA:	PŘÍSTAVBA MŠ PALACKÉHO, UL. HANĚLOVA Č. P. 469
MÍSTO STAVBY:	ul. Hanělova 469/3, 674 01 Třebíč, p.č. 646, 104/234, k.ú. Podklášteří
INVESTOR:	město Třebíč, Karlova nám. 104/55, 674 01 Třebíč
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Zdeněk Korovička
AUTOR:	Ing. David Bauer
VYPRACOVAL:	Ing. David Bauer
ČÁST PD:	D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
ČÍSLO A NÁZEV VÝKRESU:	D.1.1-10 - ZASTŘEŠENÍ A PŮDA - NÁVRH

kp projekt
Modřínová 356
674 01 Třebíč
M: + 420 777 111 744
E: info@kp-projekt.cz
W: www.kp-projekt.cz

MĚŘÍTKO:	1:10, 1:50
ÚČEL:	SPOL, POV., DPS
DATUM:	IV / 2018
Č. PARÉ:	