



Legenda osvětlení

- A** Svítidlo LED 1x53W, 7700lm, 4000K, IP65 - prachotěsné, opálový kryt, přisazené
- B** Svítidlo LED 1x40W, 5500lm, 4000K, IP65 - prachotěsné, opálový kryt, přisazené
- C** Svítidlo LED 1x39W, 4450lm, 4000K, IP20 - matná Al mřížka, přisazené
- D** Svítidlo LED 1x36W, 5100lm, 4000K, IP44 - opálová PMMA kryt, přisazené
- E** Svítidlo LED 1x 27W, 2401lm, 4000K, IP44 - opálový PMMA kryt, průměr 375mm
- F** Svítidlo LED 1x 14W, 1301lm, 4000K, IP44 - opálový PMMA kryt, průměr 285mm
- G** Svítidlo LED 1x 27W, 2400lm, 4000K, IP44 - opálový PMMA kryt, průměr 375mm, pohybové čidlo
- H** Svítidlo LED 1x 14W, 1300lm, 4000K, IP44 - opálový PMMA kryt, průměr 285mm, pohybové čidlo
- N** Nouzové svítidlo ETS. 1W, E, 1, SE piktogram, baterie 1hod
- Napájecí vývod pro osvětlení (osvětlení s vlastním vypínačem)
- Spínače - řazení č. 1, č. 5, č. 6
- Spínače tlačítkový
- Rozvodnice nn
  - RH - hlavní domovní rozvaděč
  - Rx - podružné rozvodnice

Legenda kabelových tras

- Hlavní přívodní kabel CYKY-J 4x25 + kabel HDO CYKY-J 5x1,5
- Kabel STOP tlačítka - CYKY-O 2x1,5
- Přívodní kabeláž podružných rozvaděčů CYKY-J 5x10
- Zásuvkové rozvody (CYKY-J)
- Propoj CYKY-O 3x1,5 -VZT1.1 a tlačítka m.č. 1.10
- Stoupací vedení (dolů, shora, nahoru, zdola)
- Plný kabelový žlab 100x50 na stěnových podpěrách přepážka, víko žlabu

Kabeláž vedena ve všech případech pod omítkou.  
V půdních prostorech kabeláž vedena v novém kabelovém žlabu.  
Přesné umístění prvků (zásuvky) musí být odsouhlaseno investorem / architektem před započítím prací.  
Umístění musí být koordinováno s ostatními profesemi (VZT, gastro...) Ventilátory R2/V1.1, V1.2 a V2 ovládány časově viz schéma R2.

Název souboru: D.1.4.5_20_Dispozice					
Stupeň dokumentace: SPP, DPS		Číslo dokumentu: D.1.4.5_20		Revize: 0	Datum: 04/2018
Kreslil: ING. MILAN BENEŠ	Kontroloval: ING.MILAN BENEŠ	Schválil:	List: 05	Počet A4: 2	Měřítko: 1:50
Investor: Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč					
<div>Zpracovatel dokumentace a držitel práv:</div> <div>Ing. Milan Beneš</div> <div>ČKAIT 0012847 Autorizovaný technik TPS - elektrotechnická zař. Autorizovaný inženýr Technologická zařízení staveb</div>		Název:			
		Přístavba MŠ Palackého ul. Hanělova č.p. 469, 674 01 Třebíč			
		Doplňující název:			
		D.1.4.5 Silnoproudé instalace D.1.4 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ			
		Dispozice osvětlení - půda			

Paré: