

Protokol o provedených výpočtech.

Projekt

Název	Mateřská školka
Popis	
Číslo zakázky	
Poznámka	
Datum	12.04.2018
Adresa	

Zhotovitel

Společnost	MODUS spol. s.r.o.
Kontaktní osoba	Martin Dvořák
Adresa	
Telefon	242410246
E-mail	dvorak@modus.cz
Webová stránka	www.modus.cz



Provedené výpočty

- Výpočet osvětlenosti bodovou metodou dle EN 12464

Obsah

Úvodní stránka	1
Obsah	2
Svítlidla použitá v tomto projektu	3
Katalogové listy svítidel	5
Přehled výsledků	13
Budova	
Podlaží	
1.02 Vstup	17
1.03 WC personál	20
1.04 Chodba	23
1.05 Komunikační prostor	26
1.06 Lehátka	29
1.11 Kuchyně	32
1.12 Sklad a příprava zeleniny	35
1.13 Odpadky	38
1.14 Úklidová komora	41
1.15 Sklad	44
1.16 Sprcha	47
1.17 WC	50
1.18 Zázemí kuchařek	53
1.19 Zádveří	56
1.20 + 1.21 Chodba	59
1.22 Ředitelna	62
1.23 Pracovna	65
1.24 Zázemí učitelek	68
1.25 WC	71
1.26 Předsíň	74
1.27 Sprcha	77
1.28 Sklad	80
1.29 Prádelna	83
1.30 Výdej jídla	86
1.31 Přebalovací pult	89
1.32 WC Personál	92
1.33 Chodba	95
1.34 Lehátka	98
1.36 Vstup	101
1.38 Chodba	104
Schodiště	107
Vstup	110

Svítidla použitá v tomto projektu

Typ	Název	Výrobce	Označení svítidla	Množství
MODUS BRSB_KO300V1	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 285mm	MODUS	BRSB4KO300V1/ND	8
MODUS BRSB_KO300V1	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 285mm	MODUS	BRSB4KO300V1/NDSM	3
MODUS BRSB_KO375V2	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm	MODUS	BRSB4KO375V2/ND	2
MODUS BRSB_KO375V2	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm	MODUS	BRSB4KO375V2/NDSM	4
MODUS KX5000M_KO	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt	MODUS	KX5000M4KO/ND	13
MODUS LLL4000RM2KVM	Závěsné/přisazené, LED svítidlo, matná AL mřížka	MODUS	LLL4000RM2KVM4ND	6
MODUS PL5000M2W	LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08	MODUS	PL5000M2W4ND	14
MODUS PL7000L2W	LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08	MODUS	PL7000L2W4ND	2

Svítidlo	Označení svítidla	Množství	Příkon [W]
Budova - Podlaží - 1.02 Vstup			
MODUS BRSB_KO375V2	BRSB4KO375V2/NDSM	1	27,0
Budova - Podlaží - 1.03 WC personál			
MODUS BRSB_KO300V1	BRSB4KO300V1/NDSM	1	14,0
Budova - Podlaží - 1.04 Chodba			
MODUS BRSB_KO375V2	BRSB4KO375V2/NDSM	1	27,0
Budova - Podlaží - 1.05 Komunikační prostor			
MODUS KX5000M_KO	KX5000M4KO/ND	1	36,0
Budova - Podlaží - 1.06 Lehátka			
MODUS KX5000M_KO	KX5000M4KO/ND	1	36,0
Budova - Podlaží - 1.11 Kuchyně			
MODUS PL5000M2W	PL5000M2W4ND	10	400,0
Budova - Podlaží - 1.12 Sklad a přípravná zeleniny			
MODUS PL7000L2W	PL7000L2W4ND	2	106,0
Budova - Podlaží - 1.13 Odpadky			
MODUS PL5000M2W	PL5000M2W4ND	1	40,0
Budova - Podlaží - 1.14 Úklidová komora			
MODUS BRSB_KO375V2	BRSB4KO375V2/ND	1	27,0
Budova - Podlaží - 1.15 Sklad			
MODUS KX5000M_KO	KX5000M4KO/ND	1	36,0
Budova - Podlaží - 1.16 Sprcha			
MODUS BRSB_KO300V1	BRSB4KO300V1/ND	1	14,0
Budova - Podlaží - 1.17 WC			
MODUS BRSB_KO300V1	BRSB4KO300V1/ND	1	14,0
Budova - Podlaží - 1.18 Zázemí kuchařek			

MODUS KX5000M_KO	KX5000M4KO/ND	1	36,0
Budova - Podlaží - 1.19 Zádveří			
MODUS KX5000M_KO	KX5000M4KO/ND	1	36,0
Budova - Podlaží - 1.20 + 1.21 Chodba			
MODUS KX5000M_KO	KX5000M4KO/ND	6	216,0
Budova - Podlaží - 1.22 Ředitelna			
MODUS LLL4000RM2KVM	LLL4000RM2KVM4ND	2	78,0
Budova - Podlaží - 1.23 Pracovna			
MODUS LLL4000RM2KVM	LLL4000RM2KVM4ND	2	78,0
Budova - Podlaží - 1.24 Zázemí učitelek			
MODUS LLL4000RM2KVM	LLL4000RM2KVM4ND	2	78,0
Budova - Podlaží - 1.25 WC			
MODUS BRSB_KO300V1	BRSB4KO300V1/ND	1	14,0
Budova - Podlaží - 1.26 Předstíň			
MODUS BRSB_KO300V1	BRSB4KO300V1/ND	1	14,0
Budova - Podlaží - 1.27 Sprcha			
MODUS BRSB_KO300V1	BRSB4KO300V1/ND	1	14,0
Budova - Podlaží - 1.28 Sklad			
MODUS BRSB_KO300V1	BRSB4KO300V1/ND	1	14,0
Budova - Podlaží - 1.29 Prádelna			
MODUS PL5000M2W	PL5000M2W4ND	1	40,0
Budova - Podlaží - 1.30 Výdej jídla			
MODUS PL5000M2W	PL5000M2W4ND	2	80,0
Budova - Podlaží - 1.31 Přebalovací pult			
MODUS BRSB_KO375V2	BRSB4KO375V2/ND	1	27,0
MODUS BRSB_KO300V1	BRSB4KO300V1/ND	1	14,0
Budova - Podlaží - 1.32 WC Personál			
MODUS BRSB_KO300V1	BRSB4KO300V1/ND	1	14,0
Budova - Podlaží - 1.33 Chodba			
MODUS KX5000M_KO	KX5000M4KO/ND	1	36,0
Budova - Podlaží - 1.34 Lehátka			
MODUS KX5000M_KO	KX5000M4KO/ND	1	36,0
Budova - Podlaží - 1.36 Vstup			
MODUS BRSB_KO375V2	BRSB4KO375V2/ND SM	1	27,0
Budova - Podlaží - 1.38 Chodba			
MODUS BRSB_KO375V2	BRSB4KO375V2/ND SM	1	27,0
Budova - Podlaží - Schodiště			
MODUS BRSB_KO300V1	BRSB4KO300V1/ND SM	1	14,0
Budova - Podlaží - Vstup			
MODUS BRSB_KO300V1	BRSB4KO300V1/ND SM	1	14,0

MODUS BRSB_KO300V1

Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 285mm



MODUS



Technické

Krytí IP	IP 44
Blok ElProCADu	L441
Přepočítací koeficient	1,00
Maximální svítivost	249 cd/klm
Elektronický předřadník	Ano
Účinnost	100,0 %
Vypočítaná účinnost	100,0 %
CIE Flux Code	40 69 88 84 100
Symetrie svítidla	Symetrické podle rovin C0 a C90


Rozměry

Šířka x Hloubka x Výška	285 x 0 x 90 mm
Svíticí plocha Šířka x Hloubka x Výška	285 x 0 x 90 mm
Závěsná výška	90,00 mm


Světelné zdroje

1x 14 W, 1301 lm, Ra 80, 4000K

Označení svítidla : BRSB4KO300V1/ND



— Rovina C0 — Rovina C90



MODUS BRSB_KO300V1

Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 285mm



MODUS



Technické

Krytí IP	IP 44
Blok ElProCADu	L441
Přepočítací koeficient	1,00
Maximální svítivost	249 cd/klm
Elektronický předřadník	Ano
Účinnost	100,0 %
Vypočítaná účinnost	100,0 %
CIE Flux Code	40 69 88 84 100
Symetrie svítidla	Symetrické podle rovin C0 a C90


Rozměry

Šířka x Hloubka x Výška	285 x 0 x 90 mm
Svíticí plocha Šířka x Hloubka x Výška	285 x 0 x 90 mm
Závěsná výška	90,00 mm


Světelné zdroje

1x 14 W, 1300 lm, Ra 80, 4000K

Označení svítidla : BRSB4KO300V1/NDSM



— Rovina C0 — Rovina C90



MODUS BRSB_KO375V2

Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm



MODUS



Technické

Krytí IP	IP 44
Blok EIProCADu	L442
Přepočítací koeficient	1,00
Maximální svítivost	244 cd/klm
Elektronický předřadník	Ano
Účinnost	100,0 %
Vypočítaná účinnost	100,0 %
CIE Flux Code	39 68 87 84 100
Symetrie svítidla	Symetrické podle rovin C0 a C90


Rozměry

Šířka x Hloubka x Výška	375 x 0 x 108 mm
Svítící plocha Šířka x Hloubka x Výška	375 x 0 x 108 mm
Závěsná výška	108,00 mm


Světelné zdroje

1x 27 W, 2401 lm, Ra 80, 4000K

Označení svítidla : BRSB4KO375V2/ND



— Rovina C0 — Rovina C90



MODUS BRSB_KO375V2

Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm



MODUS



Technické

Krytí IP	IP 44
Blok EIProCADu	L442
Přepočítací koeficient	1,00
Maximální svítivost	244 cd/klm
Elektronický předřadník	Ano
Účinnost	100,0 %
Vypočítaná účinnost	100,0 %
CIE Flux Code	39 68 87 84 100
Symetrie svítidla	Symetrické podle rovin C0 a C90


Rozměry

Šířka x Hloubka x Výška	375 x 0 x 108 mm
Svítící plocha Šířka x Hloubka x Výška	375 x 0 x 108 mm
Závěsná výška	108,00 mm


Světelné zdroje

1x 27 W, 2400 lm, Ra 80, 4000K

Označení svítidla : BRSB4KO375V2/NDSM



— Rovina C0 — Rovina C90



MODUS KX5000M_KO

Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt



MODUS



Technické

Krytí IP	IP 44
Přepočítací koeficient	1,00
Maximální svítivost	308 cd/klm
Elektronický předřadník	Ano
Účinnost	100,0 %
Vypočítaná účinnost	100,0 %
CIE Flux Code	45 74 91 90 100
Poměr toku do dolního poloprostoru	90
Symetrie svítidla	Symetrické podle rovin C0 a C90



Rozměry

Šířka x Hloubka x Výška	1210 x 110 x 62 mm
Svítící plocha Šířka x Hloubka x Výška	1210 x 110 x 30 mm
Závěsná výška	62,00 mm

Světelné zdroje

1x 36 W, 5100 lm, Ra 80, 4000K

Označení svítidla : KX5000M4KO/ND



MODUS LLL4000RM2KVM

Závěsné/přisazené, LED svítidlo, matná AL mřížka



MODUS



Technické

Krytí IP	IP 20
Přepočítací koeficient	1,00
Maximální svítivost	615 cd/klm
Elektronický předřadník	Ano
Účinnost	100,0 %
Vypočítaná účinnost	99,9 %
CIE Flux Code	75 98 100 100 100
Poměr toku do dolního poloprostoru	100
Symetrie svítidla	Symetrické podle rovin C0 a C90


Rozměry

Šířka x Hloubka x Výška	1210 x 238 x 52 mm
Svítící plocha Šířka x Hloubka x Výška	1185 x 185 x 0 mm
Závěsná výška	52,00 mm


Světelné zdroje

1x 39 W, 4450 lm, Ra 80, 4000K

Označení svítidla : LLL4000RM2KVM4ND



— Rovina C0 — Rovina C90



MODUS PL5000M2W

LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt,
IK08

MODUS
ČESKÝ VÝROBCE SVÍTIDEL

MODUS



Technické

Krytí IP	IP 65
Blok ElProCADu	L554
Přepočítací koeficient	1,00
Maximální svítivost	293 cd/klm
Elektronický předřadník	Ano
Účinnost	100,0 %
Vypočítaná účinnost	100,0 %
CIE Flux Code	42 72 90 91 100
Poměr toku do dolního poloprostoru	91
Symetrie svítidla	Symetrické podle rovin C0 a C90



Rozměry

Šířka x Hloubka x Výška	1275 x 135 x 100 mm
Svítící plocha Šířka x Hloubka x Výška	1275 x 135 x 45 mm
Závěsná výška	100,00 mm

Světelné zdroje

1x 40 W, 5500 lm, Ra 80, 4000K

Označení svítidla : PL5000M2W4ND



MODUS PL7000L2W

LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt,
IK08

MODUS
ČESKÝ VÝROBCE SVÍTIDEL

MODUS



Technické

Krytí IP	IP 65
Blok ElProCADu	L556
Přepočítací koeficient	1,00
Maximální svítivost	293 cd/klm
Elektronický předřadník	Ano
Účinnost	100,0 %
Vypočítaná účinnost	100,0 %
CIE Flux Code	42 72 90 91 100
Poměr toku do dolního poloprostoru	91
Symetrie svítidla	Symetrické podle rovin C0 a C90



Rozměry

Šířka x Hloubka x Výška	1575 x 135 x 100 mm
Svítící plocha Šířka x Hloubka x Výška	1575 x 135 x 45 mm
Závěsná výška	100,00 mm

Světelné zdroje

1x 53 W, 7700 lm, Ra 80, 4000K

Označení svítidla : PL7000L2W4ND




Přehled výsledků

Název	Minimální hodnota	Průměrná hodnota	Maximální hodnota	Rovnoměrnost
Budova - Podlaží - 1.02 Vstup				
Normálová osvětlenost	88 lx	101 / 100 lx	117 lx	0,88 / 0,4
Budova - Podlaží - 1.03 WC personál				
Normálová osvětlenost	176 lx	203 / 200 lx	238 lx	0,87 / 0,4
Budova - Podlaží - 1.04 Chodba				
Normálová osvětlenost	94 lx	100 / 100 lx	112 lx	0,94 / 0,4
Budova - Podlaží - 1.05 Komunikační prostor				
Normálová osvětlenost	89 lx	154 / 100 lx	227 lx	0,58 / 0,4
Budova - Podlaží - 1.06 Lehátka				
Normálová osvětlenost	88 lx	163 / 100 lx	241 lx	0,54 / 0,4
Budova - Podlaží - 1.11 Kuchyně				
Normálová osvětlenost	341 lx	511 / 500 lx	635 lx	0,67 / 0,6
Budova - Podlaží - 1.12 Sklad a přípravná zeleniny				
Normálová osvětlenost	423 lx	526 / 500 lx	610 lx	0,8 / 0,6
Budova - Podlaží - 1.13 Odpadky				
Normálová osvětlenost	142 lx	161 / 100 lx	177 lx	0,88 / 0,4
Budova - Podlaží - 1.14 Úklidová komora				
Normálová osvětlenost	93 lx	103 / 100 lx	113 lx	0,91 / 0,4
Budova - Podlaží - 1.15 Sklad				
Normálová osvětlenost	116 lx	156 / 100 lx	198 lx	0,74 / 0,4
Budova - Podlaží - 1.16 Sprcha				
Normálová osvětlenost	200 lx	215 / 200 lx	229 lx	0,93 / 0,4
Budova - Podlaží - 1.17 WC				
Normálová osvětlenost	219 lx	227 / 200 lx	243 lx	0,96 / 0,4
Budova - Podlaží - 1.18 Zázemí kuchařek				
Normálová osvětlenost	155 lx	239 / 200 lx	341 lx	0,65 / 0,4
Budova - Podlaží - 1.19 Zádveří				
Normálová osvětlenost	135 lx	177 / 100 lx	215 lx	0,76 / 0,4
Budova - Podlaží - 1.20 + 1.21 Chodba				
Normálová osvětlenost	93 lx	197 / 100 lx	265 lx	0,47 / 0,4
Budova - Podlaží - 1.22 Ředitelna				
Normálová osvětlenost	362 lx	506 / 500 lx	674 lx	0,71 / 0,6
Budova - Podlaží - 1.23 Pracovna				
Normálová osvětlenost	362 lx	506 / 500 lx	674 lx	0,71 / 0,6
Budova - Podlaží - 1.24 Zázemí učitelek				
Normálová osvětlenost	419 lx	552 / 500 lx	663 lx	0,76 / 0,6
Budova - Podlaží - 1.25 WC				
Normálová osvětlenost	188 lx	209 / 200 lx	235 lx	0,9 / 0,4
Budova - Podlaží - 1.26 Předsíň				
Normálová osvětlenost	166 lx	201 / 200 lx	231 lx	0,83 / 0,4
Budova - Podlaží - 1.27 Sprcha				
Normálová osvětlenost	161 lx	202 / 200 lx	239 lx	0,8 / 0,4
Budova - Podlaží - 1.28 Sklad				
Normálová osvětlenost	104 lx	121 / 200 lx	134 lx	0,86 / 0,4
Budova - Podlaží - 1.29 Prádelna				
Normálová osvětlenost	204 lx	309 / 300 lx	420 lx	0,66 / 0,6
Budova - Podlaží - 1.30 Výdej jídla				
Normálová osvětlenost	226 lx	312 / 300 lx	400 lx	0,72 / 0,6
Budova - Podlaží - 1.31 Přebalovací pult				
Normálová osvětlenost	137 lx	209 / 200 lx	251 lx	0,65 / 0,4
Budova - Podlaží - 1.32 WC Personál				
Normálová osvětlenost	214 lx	220 / 200 lx	229 lx	0,97 / 0,4
Budova - Podlaží - 1.33 Chodba				
Normálová osvětlenost	111 lx	132 / 100 lx	151 lx	0,84 / 0,4
Budova - Podlaží - 1.34 Lehátka				

Normálová osvětlenost	108 lx	130 / 100 lx	149 lx	0,83 / 0,4
Budova - Podlaží - 1.36 Vstup				
Normálová osvětlenost	84 lx	101 / 100 lx	123 lx	0,84 / 0,4

Název	Minimální hodnota	Průměrná hodnota	Maximální hodnota	Rovnoměrnost
Budova - Podlaží - 1.38 Chodba				
Normálová osvětlenost	84 lx	101 / 100 lx	122 lx	0,84 / 0,4
Budova - Podlaží - Schodiště				
Normálová osvětlenost	112 lx	158 / 150 lx	204 lx	0,71 / 0,4
Budova - Podlaží - Vstup				
Normálová osvětlenost	44,5 lx	57 / 50 lx	69 lx	0,79 / 0,4



: 1.02 Vstup | : 1.03 WC personál | : 1.04 Chodba | : 1.05 Komunikační prostor | : 1.06 Lehátka | : 1.11 Kuchyně | : 1.12 Sklad
a příprava zeleniny | : 1.13 Odpadky | : 1.14 Úklidová komora | : 1.15 Sklad | : 1.16 Sprcha | : 1.17 WC | : 1.18 Zázemí
kuchařek | : 1.19 Zádveří | : 1.20 + 1.21 Chodba | : 1.22 Ředitelna | : 1.23 Pracovna | : 1.24 Zázemí učitelek | : 1.25 WC | :
1.26 Předsíň | : 1.27 Sprcha | : 1.28 Sklad | : 1.29 Prádelna | : 1.30 Výdej jídla | : 1.31 Přebalovací pult | : 1.32 WC Personál

1.02 Vstup 5.36.17 - komunikační prostory a chodby**Obecné**

Pozice

Údržba

Údržbu počítat

Ano

Čistota prostředí

Čisté

Interval obnovy povrchů

36 m

Výměna světelných zdrojů

Individuální

Interval čištění svítidel

12 m

Funkční spolehlivost

100 %

Geometrie

Výška

2600 mm

Plocha

5,8 m²**Výpočet**

Počet odrazů

3

Dělicí poměr svítidla

10

Rozměr elementární plochy

100 mm

Odrážnost

Podlaha

0,3

Strop

0,7

Stěny

0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS BRSB_KO375V2 , Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm (BRSB4KO375V2/NDSM)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel

Natočení soustavy

0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel

0,799

Nastavení


Výška


2400 mm

Počty

Počet použitých svítidel

1





Emin/Em/Emax: **88/101/117 lx** | Rovnoměrnost: **0,88** | Udržovací činitel: **0,71**
Výška: **0 mm** | Odsazení: **435,0 x 595,0 mm** | Rozteče: **500,0 x 475,0 mm**

1.03 WC personál 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny, toalety

Obecné

Pozice

Údržba

Údržbu počítat

Ne

Čistota prostředí

Velmi čisté

Udržovací činitel

0,9

Geometrie

Výška

2600 mm

Plocha

1,7 m²

Výpočet

Počet odrazů

3

Dělicí poměr svítidla

10

Rozměr elementární
plochy

100 mm

Odrážnost

Podlaha

0,5

Strop

0,9

Stěny

0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7

Soustava svítidel 1 - MODUS BRSB_KO300V1 , Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 285mm (BRSB4KO300V1/NDMS)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel

Natočení soustavy

0,0 0,0 0,0 °

Nastavení


Výška


2300 mm

Počty

Počet použitých svítidel

1





Emin/Em/Emax: **176/203/238 lx** | Rovnoměrnost: **0,87** | Udržovací činitel: **0,90**
Výška: **850 mm** | Odsazení: **260,0 x 200,0 mm** | Rozteče: **300,0 x 300,0 mm**

1.04 Chodba 5.36.17 - komunikační prostory a chodby**Obecné**

Pozice

Údržba

Údržbu počítat

Ano

Čistota prostředí

Čisté

Interval obnovy povrchů

36 m

Výměna světelných zdrojů

Individuální

Interval čištění svítidel

12 m

Funkční spolehlivost

100 %

Geometrie

Výška

2600 mm

Plocha

4,1 m²**Výpočet**

Počet odrazů

3

Dělicí poměr svítidla

10

Rozměr elementární plochy

100 mm

Odrážnost

Podlaha

0,3

Strop

0,7

Stěny

0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS BRSB_KO375V2 , Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm (BRSB4KO375V2/NDSM)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel

Natočení soustavy

0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel

0,799

Nastavení


Výška


2492 mm

Počty

Počet použitých svítidel

1






Emin/Em/Emax: **94/100/112 lx** | Rovnoměrnost: **0,94** | Udržovací činitel: **0,70**
Výška: **0 mm** | Odsazení: **360,0 x 522,5 mm** | Rozteče: **575,0 x 575,0 mm**


1.05 Komunikační prostor 5.36.17 - komunikační prostory a chodby

Obecné		Geometrie	
Pozice		Výška	2600 mm
Údržba		Plocha	10,5 m ²
Údržbu počítat	Ano	Výpočet	
Čistota prostředí	Čisté	Počet odrazů	3
Interval obnovy povrchů	36 m	Dělicí poměr svítidla	10
Výměna světelných zdrojů	Individuální	Rozměr elementární plochy	100 mm
Interval čištění svítidel	12 m	Odrážnost	
Funkční spolehlivost	100 %	Podlaha	0,3
		Strop	0,7
		Stěny	0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS KX5000M_KO , Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt (KX5000M4KO/ND)

Vlastnosti pravidelné skupiny					Nastavení	
Natočení svítidel	0,0	0,0	90,0	°	Výška	2538 mm
Natočení soustavy	0,0	0,0	0,0	°	Počty	
Údržba					Počet použitých svítidel	1
Přímý udržovací činitel	0,7565					





Emin/Em/Emax: **89/154/227 lx** | Rovnoměrnost: **0,58** | Udržovací činitel: **0,69**
 Výška: **0 mm** | Odsazení: **457,5 x 390,0 mm** | Rozteče: **600,0 x 600,0 mm**

1.06 Lehátka 5.4.1 - skladiště a zásobárny

Obecné

Pozice

Údržba

Údržbu počítat	Ano
Čistota prostředí	Čisté
Interval obnovy povrchů	36 m
Výměna světelných zdrojů	Individuální
Interval čištění svítidel	12 m
Funkční spolehlivost	100 %

Geometrie

Výška	2600 mm
Plocha	7,8 m ²

Výpočet

Počet odrazů	3
Dělicí poměr svítidla	10
Rozměr elementární plochy	100 mm

Odrážnost

Podlaha	0,3
Strop	0,7
Stěny	0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS KX5000M_KO , Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt (KX5000M4KO/ND)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel	0,0	0,0	90,0	°
Natočení soustavy	0,0	0,0	0,0	°

Údržba


Přímý udržovací činitel	0,7565
-------------------------	--------


Nastavení

Výška	2538 mm
-------	---------

Počty

Počet použitých svítidel	1
--------------------------	---





Emin/Em/Emax: **88/163/241 lx** | Rovnoměrnost: **0,54** | Udržovací činitel: **0,68**
Výška: **0 mm** | Odsazení: **390,0 x 280,0 mm** | Rozteče: **400,0 x 400,0 mm**

1.11 Kuchyně 5.36.26 - kuchyně

Obecné

Pozice

Údržba

Údržbu počítat

Ano

Čistota prostředí

Čisté

Interval obnovy povrchů

36 m

Výměna světelných zdrojů

Individuální

Interval čištění svítidel

12 m

Funkční spolehlivost

100 %

Geometrie

Výška

3450 mm

Plocha

42,4 m²

Výpočet

Počet odrazů

3

Dělicí poměr svítidla

10

Rozměr elementární plochy

300 mm

Odrážnost

Podlaha

0,3

Strop

0,7

Stěny

0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS PL5000M2W , LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08 (PL5000M2W4ND)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel

0,0

0,0

90,0

°

Natočení soustavy

0,0

0,0

0,0

°

Údržba

Přímý udržovací činitel

0,799

Nastavení

Výška

3350 mm

Počty

Počet použitých svítidel

6

Soustava svítidel 2 - MODUS PL5000M2W , LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08 (PL5000M2W4ND)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel

Natočení soustavy

0,0

0,0

0,0

°

Údržba

Přímý udržovací činitel

0,799

Nastavení

Výška

3350 mm

Počty


Počet použitých svítidel


4

Plocha

Počátek

0,0 0,0 3350,0 mm





E_{min}/E_m/E_{max}: **341/511/635 lx** | Rovnoměrnost: **0,67** | Udržovací čísel: **0,73**
 Výška: **750 mm** | Odsazení: **322,5 x 300,0 mm** | Rozteče: **500,0 x 500,0 mm**

1.12 Sklad a přípravná zeleniny 5.36.26 - kuchyně

Obecné

Pozice

Údržba

Údržbu počítat	Ano
Čistota prostředí	Čisté
Interval obnovy povrchů	36 m
Výměna světelných zdrojů	Individuální
Interval čištění svítidel	12 m
Funkční spolehlivost	100 %

Geometrie

Výška	3400 mm
Plocha	8,1 m ²

Výpočet

Počet odrazů	3
Dělicí poměr svítidla	10
Rozměr elementární plochy	100 mm

Odrážnost

Podlaha	0,3
Strop	0,7
Stěny	0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS PL7000L2W , LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08 (PL7000L2W4ND)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel				
Natočení soustavy	0,0	0,0	0,0	°

Údržba


Přímý udržovací činitel	0,799
-------------------------	-------


Nastavení

Výška	3300 mm
-------	---------

Počty

Počet použitých svítidel	2
--------------------------	---





Emin/Em/Emax: **423/526/610 lx** | Rovnoměrnost: **0,8** | Udržovací činitel: **0,72**
 Výška: **750 mm** | Odsazení: **335,0 x 450,0 mm** | Rozteče: **500,0 x 500,0 mm**

1.13 Odpadky 5.4.1 - skladiště a zásobárny

Obecné

Pozice

Údržba

Údržbu počítat	Ano
Čistota prostředí	Čisté
Interval obnovy povrchů	36 m
Výměna světelných zdrojů	Individuální
Interval čištění svítidel	12 m
Funkční spolehlivost	100 %

Geometrie

Výška	3400 mm
Plocha	2,8 m ²

Výpočet

Počet odrazů	3
Dělicí poměr svítidla	10
Rozměr elementární plochy	100 mm

Odrážnost

Podlaha	0,3
Strop	0,7
Stěny	0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS PL5000M2W , LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08 (PL5000M2W4ND)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel				
Natočení soustavy	0,0	0,0	0,0	°

Údržba


Přímý udržovací činitel	0,799
-------------------------	-------


Nastavení

Výška	3300 mm
-------	---------

Počty

Počet použitých svítidel	1
--------------------------	---





Emin/Em/Emax: **142/161/177 lx** | Rovnoměrnost: **0,88** | Udržovací činitel: **0,70**
Výška: **0 mm** | Odsazení: **230,0 x 237,5 mm** | Rozteče: **300,0 x 300,0 mm**

1.14 Úklidová komora 5.4.1 - skladiště a zásobárny

Obecné

Pozice

Údržba

Údržbu počítat	Ano
Čistota prostředí	Čisté
Interval obnovy povrchů	36 m
Výměna světelných zdrojů	Individuální
Interval čištění svítidel	12 m
Funkční spolehlivost	100 %

Geometrie

Výška	3400 mm
Plocha	2,2 m ²

Výpočet

Počet odrazů	3
Dělicí poměr svítidla	10
Rozměr elementární plochy	100 mm

Odrážnost

Podlaha	0,3
Strop	0,7
Stěny	0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS BRSB_KO375V2 , Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm (BRSB4KO375V2/ND)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel	
Natočení soustavy	0,0 0,0 0,0 °

Údržba


Přímý udržovací činitel	0,799
-------------------------	-------


Nastavení

Výška	3292 mm
-------	---------

Počty

Počet použitých svítidel	1
--------------------------	---





Emin/Em/Emax: **93/103/113 lx** | Rovnoměrnost: **0,91** | Udržovací činitel: **0,70**
Výška: **750 mm** | Odsazení: **255,0 x 200,0 mm** | Rozteče: **300,0 x 300,0 mm**

1.15 Sklad 5.4.1 - skladiště a zásobárny

Obecné

Pozice

Údržba

Údržbu počítat	Ano
Čistota prostředí	Čisté
Interval obnovy povrchů	36 m
Výměna světelných zdrojů	Individuální
Interval čištění svítidel	12 m
Funkční spolehlivost	100 %

Geometrie

Výška	2800 mm
Plocha	9,4 m ²

Výpočet

Počet odrazů	3
Dělicí poměr svítidla	10
Rozměr elementární plochy	100 mm

Odrážnost

Podlaha	0,3
Strop	0,7
Stěny	0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS KX5000M_KO , Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt (KX5000M4KO/ND)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel	0,0	0,0	90,0	°
Natočení soustavy	0,0	0,0	0,0	°

Údržba


Přímý udržovací činitel	0,7565
-------------------------	--------


Nastavení

Výška	2738 mm
-------	---------

Počty

Počet použitých svítidel	1
--------------------------	---





Emin/Em/Emax: **116/156/198 lx** | Rovnoměrnost: **0,74** | Udržovací činitel: **0,68**
Výška: **0 mm** | Odsazení: **362,5 x 362,5 mm** | Rozteče: **600,0 x 600,0 mm**

1.16 Sprcha 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny, toalety**Obecné**

Pozice

Údržba

Údržbu počítat

Čistota prostředí

Udržovací činitel

Ne

Čisté

0,9

Geometrie

Výška

2800 mm

Plocha

1,7 m²**Výpočet**

Počet odrazů

3

Dělicí poměr svítidla

10

Rozměr elementární
plochy

100 mm

Odrážnost

Podlaha

0,5

Strop

0,9

Stěny

0,7

Soustava svítidel 1 - MODUS BRSB_KO300V1 , Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 285mm (BRSB4KO300V1/ND)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel

Natočení soustavy

0,0 0,0 0,0 °

Nastavení


Výška


2500 mm

Počty

Počet použitých svítidel

1





E_{min}/E_m/E_{max}: **200/215/229 lx** | Rovnoměrnost: **0,93** | Udržovací číselník: **0,90**
Výška: **850 mm** | Odsazení: **260,0 x 325,0 mm** | Rozteče: **400,0 x 400,0 mm**

1.17 WC 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny, toalety

Obecné

Pozice

Údržba

Údržbu počítat

Ne

Čistota prostředí

Čisté

Udržovací činitel

0,9

Geometrie

Výška

2800 mm

Plocha

1,5 m²

Výpočet

Počet odrazů

3

Dělicí poměr svítidla

10

Rozměr elementární
plochy

100 mm

Odrážnost

Podlaha

0,5

Strop

0,9

Stěny

0,7

Soustava svítidel 1 - MODUS BRSB_KO300V1 , Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 285mm (BRSB4KO300V1/ND)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel

Natočení soustavy

0,0 0,0 0,0 °

Nastavení


Výška


2500 mm

Počty

Počet použitých svítidel

1





Emin/Em/Emax: **219/227/243 lx** | Rovnoměrnost: **0,96** | Udržovací činitel: **0,90**
Výška: **850 mm** | Odsazení: **260,0 x 325,0 mm** | Rozteče: **400,0 x 475,0 mm**

1.18 Zázemí kuchařek 5.2.1 - kantýny, spíže

Obecné

Pozice

Údržba

Údržbu počítat	Ano
Čistota prostředí	Čisté
Interval obnovy povrchů	36 m
Výměna světelných zdrojů	Individuální
Interval čištění svítidel	12 m
Funkční spolehlivost	100 %

Geometrie

Výška	2800 mm
Plocha	7,5 m ²

Výpočet

Počet odrazů	3
Dělicí poměr svítidla	10
Rozměr elementární plochy	100 mm

Odrážnost

Podlaha	0,3
Strop	0,7
Stěny	0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS KX5000M_KO , Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt (KX5000M4KO/ND)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel	0,0	0,0	90,0	°
Natočení soustavy	0,0	0,0	0,0	°

Údržba


Přímý udržovací činitel	0,7565
-------------------------	--------


Nastavení

Výška	2738 mm
-------	---------

Počty

Počet použitých svítidel	1
--------------------------	---





Emin/Em/Emax: **155/239/341 lx** | Rovnoměrnost: **0,65** | Udržovací čísel: **0,69**
 Výška: **750 mm** | Odsazení: **400,0 x 362,5 mm** | Rozteče: **600,0 x 600,0 mm**

1.19 Zádveří 5.36.17 - komunikační prostory a chodby

Obecné

Pozice

Údržba

Údržbu počítat	Ano
Čistota prostředí	Čisté
Interval obnovy povrchů	36 m
Výměna světelných zdrojů	Individuální
Interval čištění svítidel	12 m
Funkční spolehlivost	100 %

Geometrie

Výška	2800 mm
Plocha	5,9 m ²

Výpočet

Počet odrazů	3
Dělicí poměr svítidla	10
Rozměr elementární plochy	100 mm

Odrážnost

Podlaha	0,3
Strop	0,7
Stěny	0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS KX5000M_KO , Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt (KX5000M4KO/ND)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel				
Natočení soustavy	0,0	0,0	0,0	°

Údržba


Přímý udržovací činitel	0,7565
-------------------------	--------


Nastavení

Výška	2738 mm
-------	---------

Počty

Počet použitých svítidel	1
--------------------------	---





E_{min}/E_m/E_{max}: **135/177/215 lx** | Rovnoměrnost: **0,76** | Udržovací činitel: **0,68**
Výška: **0 mm** | Odsazení: **375,0 x 225,0 mm** | Rozteče: **400,0 x 400,0 mm**

1.20 + 1.21 Chodba 5.36.17 - komunikační prostory a chodby**Obecné**

Pozice

Údržba

Údržbu počítat

Ano

Čistota prostředí

Čisté

Interval obnovy povrchů

36 m

Výměna světelných zdrojů

Individuální

Interval čištění svítidel

12 m

Funkční spolehlivost

100 %

Geometrie

Výška

2800 mm

Plocha

48,0 m²**Výpočet**

Počet odrazů

3

Dělicí poměr svítidla

10

Rozměr elementární plochy

300 mm

Odrážnost

Podlaha

0,3

Strop

0,7

Stěny

0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS KX5000M_KO , Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt (KX5000M4KO/ND)**Údržba**


Přímý udržovací činitel


0,7565

Návrh

Počet použitých svítidel

6







Emin/Em/Emax: **93/197/265 lx** | Rovnoměrnost: **0,47** | Udržovací číselník: **0,69**
 Výška: **0 mm** | Odsazení: **380,0 x 460,0 mm** | Rozteče: **500,0 x 500,0 mm**

1.22 Ředitelna 5.26.2 - psaní, psaní na stroji, čtení, zpracování dat

Obecné					Geometrie	
Pozice					Výška	2800 mm
Údržba					Plocha	11,2 m²
Údržbu počítat	Ano		Výpočet			
Čistota prostředí	Čisté		Počet odrazů			3
Interval obnovy povrchů	36 m		Dělicí poměr svítidla			10
Výměna světelných zdrojů	Individuální		Rozměr elementární plochy			100 mm
Interval čištění svítidel	12 m		Odrážnost			
Funkční spolehlivost	100 %		Podlaha			0,3
			Strop			0,7
			Stěny			0,5
Soustava svítidel 1 - MODUS LLL4000RM2KVM , Závěsné/přisazené, LED svítidlo, matná AL mřížka (LLL4000RM2KVM4ND)						
Vlastnosti pravidelné skupiny					Nastavení	
Natočení svítidel	0,0	0,0	90,0	°	Výška	2748 mm
Natočení soustavy	0,0	0,0	0,0	°	Počty	
Údržba					Počet použitých svítidel	2
Přímý udržovací činitel	0,7565					







Emin/Em/Emax: **362/506/674 lx** | Rovnoměrnost: **0,71** | Udržovací čísel: **0,72**
 Výška: **750 mm** | Odsazení: **412,5 x 352,5 mm** | Rozteče: **550,0 x 600,0 mm**

1.23 Pracovna 5.26.2 - psaní, psaní na stroji, čtení, zpracování dat

Obecné					Geometrie	
Pozice					Výška	2800 mm
Údržba					Plocha	11,2 m²
Údržbu počítat		Ano			Výpočet	
Čistota prostředí		Čisté			Počet odrazů	3
Interval obnovy povrchů		36 m			Dělicí poměr svítidla	10
Výměna světelných zdrojů		Individuální			Rozměr elementární plochy	100 mm
Interval čištění svítidel		12 m			Odraznost	
Funkční spolehlivost		100 %			Podlaha	0,3
					Strop	0,7
					Stěny	0,5
Soustava svítidel 1 - MODUS LLL4000RM2KVM , Závěsné/přisazené, LED svítidlo, matná AL mřížka (LLL4000RM2KVM4ND)						
Vlastnosti pravidelné skupiny					Nastavení	
Natočení svítidel	0,0	0,0	90,0	°	Výška	2748 mm
Natočení soustavy	0,0	0,0	0,0	°	Počty	
Údržba					Počet použitých svítidel	2
Přímý udržovací činitel	0,7565					







Emin/Em/Emax: **362/506/674 lx** | Rovnoměrnost: **0,71** | Udržovací čísel: **0,72**
 Výška: **750 mm** | Odsazení: **412,5 x 352,5 mm** | Rozteče: **550,0 x 600,0 mm**

1.24 Zázemí učitelek 5.26.2 - psaní, psaní na stroji, čtení, zpracování dat

Obecné					Geometrie	
Pozice					Výška	2800 mm
Údržba					Plocha	8,9 m ²
Údržbu počítat					Výpočet	
Čistota prostředí					Počet odrazů	3
Interval obnovy povrchů					Dělicí poměr svítidla	10
Výměna světelných zdrojů					Rozměr elementární plochy	100 mm
Interval čištění svítidel					Odrážnost	
Funkční spolehlivost					Podlaha	0,3
					Strop	0,7
					Stěny	0,5
Soustava svítidel 1 - MODUS LLL4000RM2KVM , Závěsné/přisazené, LED svítidlo, matná AL mřížka (LLL4000RM2KVM4ND)						
Vlastnosti pravidelné skupiny					Nastavení	
Natočení svítidel					Výška	2748 mm
Natočení soustavy					Počty	
Údržba					Počet použitých svítidel	2
Přímý udržovací činitel						





Emin/Em/Emax: **419/552/663 lx** | Rovnoměrnost: **0,76** | Udržovací činitel: **0,72**
 Výška: **750 mm** | Odsazení: **370,0 x 362,5 mm** | Rozteče: **550,0 x 600,0 mm**

1.25 WC 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny, toalety

Obecné

Pozice

Údržba

Údržbu počítat

Ne

Čistota prostředí

Čisté

Udržovací činitel

0,9

Geometrie

Výška

2800 mm

Plocha

1,5 m²

Výpočet

Počet odrazů

3

Dělicí poměr svítidla

10

Rozměr elementární
plochy

100 mm

Odrážnost

Podlaha

0,5

Strop

0,9

Stěny

0,7

Soustava svítidel 1 - MODUS BRSB_KO300V1 , Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 285mm (BRSB4KO300V1/ND)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel

Natočení soustavy

0,0

0,0

0,0

°

Nastavení


Výška


2600 mm

Počty

Počet použitých svítidel

1





Emin/Em/Emax: **188/209/235 lx** | Rovnoměrnost: **0,9** | Udržovací činitel: **0,90**
Výška: **850 mm** | Odsazení: **247,5 x 200,0 mm** | Rozteče: **300,0 x 250,0 mm**

1.26 Předsíň 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny, toalety**Obecné**

Pozice

Údržba

Údržbu počítat

Ne

Čistota prostředí

Čisté

Udržovací činitel

0,95

Geometrie

Výška

2800 mm

Plocha

2,1 m²**Výpočet**

Počet odrazů

3

Dělicí poměr svítidla

10

Rozměr elementární
plochy

100 mm

Odrážnost

Podlaha

0,5

Strop

0,9

Stěny

0,7

Soustava svítidel 1 - MODUS BRSB_KO300V1 , Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 285mm (BRSB4KO300V1/ND)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel

Natočení soustavy

0,0 0,0 0,0 °

Nastavení


Výška


2600 mm

Počty

Počet použitých svítidel

1





Emin/Em/Emax: **166/201/231 lx** | Rovnoměrnost: **0,83** | Udržovací činitel: **0,95**
Výška: **850 mm** | Odsazení: **172,5 x 202,5 mm** | Rozteče: **300,0 x 250,0 mm**

1.27 Sprcha 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny, toalety**Obecné**

Pozice |

Údržba

Údržbu počítat	Ne
Čistota prostředí	Čisté
Udržovací činitel	0,95

Geometrie

Výška	2800 mm
Plocha	2,3 m ²

Výpočet

Počet odrazů	3
Dělicí poměr svítidla	10
Rozměr elementární plochy	100 mm

Odrážnost

Podlaha	0,5
Strop	0,9
Stěny	0,7

Soustava svítidel 1 - MODUS BRSB_KO300V1 , Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 285mm (BRSB4KO300V1/ND)

Vlastnosti pravidelné skupiny


Natočení svítidel				
Natočení soustavy	0,0	0,0	0,0	°


Nastavení

Výška	2500 mm
-------	---------

Počty

Počet použitých svítidel	1
--------------------------	---





Emin/Em/Emax: **161/202/239 lx** | Rovnoměrnost: **0,8** | Udržovací činitel: **0,95**
Výška: **850 mm** | Odsazení: **172,5 x 160,0 mm** | Rozteče: **300,0 x 300,0 mm**

1.28 Sklad 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny, toalety**Obecné**

Pozice

Údržba

Údržbu počítat

Čistota prostředí

Udržovací činitel

Ne

Čisté

0,95

Geometrie

Výška

2800 mm

Plocha

2,2 m²**Výpočet**

Počet odrazů

3

Dělicí poměr svítidla

10

Rozměr elementární
plochy

100 mm

Odrážnost

Podlaha

0,5

Strop

0,9

Stěny

0,7

Soustava svítidel 1 - MODUS BRSB_KO300V1 , Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 285mm (BRSB4KO300V1/ND)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel

Natočení soustavy

0,0

0,0

0,0

°

Nastavení


Výška


2600 mm

Počty

Počet použitých svítidel

1





Emin/Em/Emax: **104/121/134 lx** | Rovnoměrnost: **0,86** | Udržovací činitel: **0,95**
Výška: **0 mm** | Odsazení: **172,5 x 202,5 mm** | Rozteče: **300,0 x 250,0 mm**

1.29 Prádelna 5.16.2 - praní a čištění

Obecné

Pozice

Údržba

Údržbu počítat	Ano
Čistota prostředí	Čisté
Interval obnovy povrchů	36 m
Výměna světelných zdrojů	Individuální
Interval čištění svítidel	12 m
Funkční spolehlivost	100 %

Geometrie

Výška	2800 mm
Plocha	5,1 m ²

Výpočet

Počet odrazů	3
Dělicí poměr svítidla	10
Rozměr elementární plochy	100 mm

Odrážnost

Podlaha	0,3
Strop	0,7
Stěny	0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS PL5000M2W , LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08 (PL5000M2W4ND)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel	0,0	0,0	90,0	°
Natočení soustavy	0,0	0,0	0,0	°

Údržba


Přímý udržovací činitel	0,799
-------------------------	-------


Nastavení

Výška	2700 mm
-------	---------

Počty

Počet použitých svítidel	1
--------------------------	---





Emin/Em/Emax: **204/309/420 lx** | Rovnoměrnost: **0,66** | Udržovací čísel: **0,73**
Výška: **750 mm** | Odsazení: **247,5 x 562,5 mm** | Rozteče: **400,0 x 400,0 mm**

1.30 Výdej jídla 5.36.26 - kuchyně

Obecné

Pozice

Údržba

Údržbu počítat	Ano
Čistota prostředí	Čisté
Interval obnovy povrchů	36 m
Výměna světelných zdrojů	Individuální
Interval čištění svítidel	12 m
Funkční spolehlivost	100 %

Geometrie

Výška	3400 mm
Plocha	13,1 m ²

Výpočet

Počet odrazů	3
Dělicí poměr svítidla	10
Rozměr elementární plochy	200 mm

Odrážnost

Podlaha	0,3
Strop	0,7
Stěny	0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS PL5000M2W , LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08 (PL5000M2W4ND)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel	0,0	0,0	90,0	°
Natočení soustavy	0,0	0,0	0,0	°

Údržba


Přímý udržovací činitel	0,799
-------------------------	-------


Nastavení

Výška	3300 mm
-------	---------

Počty

Počet použitých svítidel	2
--------------------------	---





Emin/Em/Emax: **226/312/400 lx** | Rovnoměrnost: **0,72** | Udržovací činitel: **0,73**
 Výška: **750 mm** | Odsazení: **505,0 x 450,0 mm** | Rozteče: **600,0 x 500,0 mm**

1.31 Přebalovací pult 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny, toalety

Obecné

Pozice

Údržba

Údržbu počítat

Ne

Čistota prostředí

Velmi čisté

Udržovací činitel

0,9

Geometrie

Výška

3450 mm

Plocha

4,2 m²

Výpočet

Počet odrazů

3

Dělicí poměr svítidla

10

Rozměr elementární
plochy

100 mm

Odrážnost

Podlaha

0,5

Strop

0,9

Stěny

0,7

Soustava svítidel 1 - MODUS BRSB_KO375V2 , Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm (BRSB4KO375V2/ND)

Návrh

Počet použitých svítidel


1


Soustava svítidel 2 - MODUS BRSB_KO300V1 , Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 285mm (BRSB4KO300V1/ND)

Návrh

Počet použitých svítidel

1





Emin/Em/Emax: **137/209/251 lx** | Rovnoměrnost: **0,65** | Udržovací činitel: **0,90**
 Výška: **850 mm** | Odsazení: **395,0 x 400,0 mm** | Rozteče: **450,0 x 450,0 mm**

1.32 WC Personál 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny, toalety

Obecné

Pozice

Údržba

Údržbu počítat

Ne

Čistota prostředí

Čisté

Udržovací činitel

1

Geometrie

Výška

3450 mm

Plocha

1,6 m²

Výpočet

Počet odrazů

3

Dělicí poměr svítidla

10

Rozměr elementární
plochy

100 mm

Odrážnost

Podlaha

0,5

Strop

0,9

Stěny

0,8

Soustava svítidel 1 - MODUS BRSB_KO300V1 , Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 285mm (BRSB4KO300V1/ND)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel

Natočení soustavy

0,0 0,0 0,0 °

Nastavení


Výška


3000 mm

Počty

Počet použitých svítidel

1





Emin/Em/Emax: **214/220/229 lx** | Rovnoměrnost: **0,97** | Udržovací činitel: **1,00**
Výška: **850 mm** | Odsazení: **295,0 x 375,0 mm** | Rozteče: **400,0 x 400,0 mm**

1.33 Chodba 5.36.17 - komunikační prostory a chodby

Obecné

Pozice

Údržba

Údržbu počítat	Ano
Čistota prostředí	Čisté
Interval obnovy povrchů	36 m
Výměna světelných zdrojů	Individuální
Interval čištění svítidel	12 m
Funkční spolehlivost	100 %

Geometrie

Výška	3450 mm
Plocha	5,3 m ²

Výpočet

Počet odrazů	3
Dělicí poměr svítidla	10
Rozměr elementární plochy	100 mm

Odrážnost

Podlaha	0,3
Strop	0,7
Stěny	0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS KX5000M_KO , Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt (KX5000M4KO/ND)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel	0,0	0,0	90,0	°
Natočení soustavy	0,0	0,0	0,0	°

Údržba


Přímý udržovací činitel	0,7565
-------------------------	--------


Nastavení

Výška	3388 mm
-------	---------

Počty

Počet použitých svítidel	1
--------------------------	---





E_{min}/E_m/E_{max}: **111/132/151 lx** | Rovnoměrnost: **0,84** | Udržovací čísel: **0,67**
Výška: **0 mm** | Odsazení: **351,5 x 375,0 mm** | Rozteče: **400,0 x 400,0 mm**

1.34 Lehátka 5.4.1 - skladiště a zásobárny

Obecné

Pozice

Údržba

Údržbu počítat	Ano
Čistota prostředí	Čisté
Interval obnovy povrchů	36 m
Výměna světelných zdrojů	Individuální
Interval čištění svítidel	12 m
Funkční spolehlivost	100 %

Geometrie

Výška	3450 mm
Plocha	6,6 m ²

Výpočet

Počet odrazů	3
Dělicí poměr svítidla	10
Rozměr elementární plochy	100 mm

Odrážnost

Podlaha	0,3
Strop	0,7
Stěny	0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS KX5000M_KO , Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt (KX5000M4KO/ND)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel	0,0	0,0	90,0	°
Natočení soustavy	0,0	0,0	0,0	°

Údržba


Přímý udržovací činitel	0,7565
-------------------------	--------


Nastavení

Výška	3388 mm
-------	---------

Počty

Počet použitých svítidel	1
--------------------------	---





E_{min}/E_m/E_{max}: **108/130/149 lx** | Rovnoměrnost: **0,83** | Udržovací čísel: **0,67**
Výška: **0 mm** | Odsazení: **326,0 x 375,0 mm** | Rozteče: **400,0 x 400,0 mm**

1.36 Vstup 5.36.17 - komunikační prostory a chodby**Obecné**

Pozice

Údržba

Údržbu počítat

Ano

Čistota prostředí

Čisté

Interval obnovy povrchů

36 m

Výměna světelných zdrojů

Individuální

Interval čištění svítidel

12 m

Funkční spolehlivost

100 %

Geometrie

Výška

2600 mm

Plocha

5,8 m²**Výpočet**

Počet odrazů

3

Dělicí poměr svítidla

10

Rozměr elementární plochy

100 mm

Odrážnost

Podlaha

0,3

Strop

0,7

Stěny

0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS BRSB_KO375V2 , Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm (BRSB4KO375V2/NDSM)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel

Natočení soustavy

0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel

0,799

Nastavení


Výška


2300 mm

Počty

Počet použitých svítidel

1





Emin/Em/Emax: **84/101/123 lx** | Rovnoměrnost: **0,84** | Udržovací čísel: **0,71**
Výška: **0 mm** | Odsazení: **385,0 x 445,0 mm** | Rozteče: **550,0 x 550,0 mm**

1.38 Chodba 5.36.17 - komunikační prostory a chodby**Obecné**

Pozice

Údržba

Údržbu počítat

Ano

Čistota prostředí

Čisté

Interval obnovy povrchů

36 m

Výměna světelných zdrojů

Individuální

Interval čištění svítidel

12 m

Funkční spolehlivost

100 %

Geometrie

Výška

2600 mm

Plocha

6,2 m²**Výpočet**

Počet odrazů

3

Dělicí poměr svítidla

10

Rozměr elementární plochy

100 mm

Odrážnost

Podlaha

0,3

Strop

0,7

Stěny

0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS BRSB_KO375V2 , Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm (BRSB4KO375V2/NDSM)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel

Natočení soustavy

0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel

0,799

Nastavení


Výška


2300 mm

Počty

Počet použitých svítidel

1





E_{min}/E_m/E_{max}: **84/101/122 lx** | Rovnoměrnost: **0,84** | Udržovací čísel: **0,71**
Výška: **0 mm** | Odsazení: **435,0 x 560,0 mm** | Rozteče: **500,0 x 550,0 mm**

Schodiště 5.36.18 - schodiště**Obecné**

Pozice

Údržba

Údržbu počítat

Ano

Čistota prostředí

Čisté

Interval obnovy povrchů

36 m

Výměna světelných zdrojů

Individuální

Interval čištění svítidel

12 m

Funkční spolehlivost

100 %

Geometrie

Výška

2400 mm

Plocha

3,5 m²**Výpočet**

Počet odrazů

3

Dělicí poměr svítidla

10

Rozměr elementární plochy

100 mm

Odrážnost

Podlaha

0,5

Strop

0,8

Stěny

0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS BRSB_KO300V1 , Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 285mm (BRSB4KO300V1/NDSM)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel

Natočení soustavy

0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel

0,799

Nastavení


Výška


2000 mm

Počty

Počet použitých svítidel

1





Emin/Em/Emax: **112/158/204 lx** | Rovnoměrnost: **0,71** | Udržovací činitel: **0,73**
Výška: **750 mm** | Odsazení: **162,5 x 200,0 mm** | Rozteče: **300,0 x 250,0 mm**

Vstup - místnost**Obecné**

Pozice

Údržba

Údržbu počítat

Ano

Čistota prostředí

Čisté

Interval obnovy povrchů

36 m

Výměna světelných zdrojů

Individuální

Interval čištění svítidel

12 m

Funkční spolehlivost

100 %

Geometrie

Výška

2400 mm

Plocha

2,9 m²**Výpočet**

Počet odrazů

3

Dělicí poměr svítidla

10

Rozměr elementární plochy

100 mm

Odrážnost

Podlaha

0,3

Strop

0,7

Stěny

0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS BRSB_KO300V1 , Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 285mm (BRSB4KO300V1/NDSM)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení svítidel

Natočení soustavy

0,0 0,0 0,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel

0,799

Nastavení


Výška


2310 mm

Počty

Počet použitých svítidel

1





E_{min}/E_m/E_{max}: **44,5/57/69 lx** | Rovnoměrnost: **0,79** | Udržovací činitel: **0,71**
Výška: **0 mm** | Odsazení: **233,5 x 200,0 mm** | Rozteče: **400,0 x 300,0 mm**