



Legenda elektroinstalací

- Zásuvka 230V
- Zásuvka 230V s přepětovou ochr. D
- Zásuvka 230V, IP44 (s víčkem)
- 3x Zásuvka 230V, IP44 (s víčkem)
- Zásuvky ve společném vícerámečku
- Vývod nn 3f - 400V
- Vývod nn 1f - 230V
- Vypínač 3f, IP44
- Ochranné pospojování (pospojít i nerez konstr. gastro)
- Rozvodnice nn
 - RH - hlavní domovní rozvaděč
 - Rx - podružné rozvodnice
- HOP
 - hlavní ochranné pospojování
- STOP tlačítko
 - bezpečné odpojení objektu od el. energie

Kabeláž vedena ve všech případech pod omítkou.
V půdních prostorech kabeláž vedena v novém kabelovém žlabu.
Přesné umístění prvků (zásuvky) musí být odsouhlaseno investorem / architektem před započatím prací.
Umístění musí být koordinováno s ostatními profesemi (VZT, gastro...)
Požadavky na připojení VZT musí být před realizací koordinovány!

Legenda kabelových tras

- Hlavní přívodní kabel CYKY-J 4x25 + kabel HDO CYKY-J 5x1,5
- Kabel STOP tlačítka - CYKY-O 2x1,5
- Přívodní kabeláž podružných rozvaděčů CYKY-J 5x10
- Zásuvkové rozvody (CYKY-J)
- Propoj CYKY-O 3x1,5 -VZT1.1 a tlačítka m.č. 1.10
- Stoupací vedení (dolů, shora, nahoru, zdola)
- Plný kabelový žlab 100x50 na stěnových podpěrách přepážka, víko žlabu

Paré:

Název souboru: D.1.4.3_20_Dispozice					
Stupeň dokumentace: DSP, DPS		Číslo dokumentu: D.1.4.3_20		Revize: 0	Datum: 04/2018
Kreslil: ING. MILAN BENEŠ	Kontroloval: ING. MILAN BENEŠ	Schválil:	List: 01	Počet A4: 2	Měřítko: 1:50
Investor: Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč					
Zpracovatel dokumentace a držitel práv: Ing. Milan Beneš ČKAIT 0012847 Autorizovaný technik TPS - elektrotechnická zař. Autorizovaný inženýr Technologická zařízení staveb		Název: Přístavba MŠ Palackého ul. Hanělova č.p. 469, 674 01 Třebíč - zateplení objektu Doplňující název: D.1.4.3 Silnoproudé instalace D.1.4 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ Dispozice - půda			