



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
1.01	VSTUPNÍ CHODBA	12,40
1.02	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,37
1.03	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	3,21
1.04	WC ŽENY	1,35
1.05	WC ŽENY	1,35
1.06	CHODBA WC ŽENY	2,47
1.07	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	3,02
1.08	PISOÁRY MUŽI	3,71
1.09	WC MUŽI	1,35
1.10	WC MUŽI	1,35
1.11	WC BEZBARIÉROVÉ	3,86

stávající plynoměr plynoměr G4(0,04–6m3/h), rozteč 250mm –ponechat připojení 1", před i za umístit KK DN25

Plynovod je proveden z trub bezešvých ocelových spojovaných svařováním dle ČSN EN 12 007. Ocel trubek musí být zaručeně vařitelná a její jakost doložena inspekčním certifikátem dle ČSN EN 10 204. Při průchodu zdí bude potrubí opatřeno chráničkou.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Ing. Kateřina Krechlerová Sokolí 24 Třebíč, 674 01 tel. 737 464 510 IČO 634 27 559	
ING. KATEŘINA KRECHLEROVÁ	ING. KATEŘINA KRECHLEROVÁ		
MÍSTO: k.ú. SLAVICE č.p. 66, p.st. 95,		OKRES: TŘEBÍČ	
INVESTOR: MĚSTO TŘEBÍČ, KARLOVO NÁM. 140/55, 674 01 TŘEBÍČ			
NÁZEV STAVBY:		FORMÁT	2 A4
SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ SLAVICE DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ V ROZSAHU PRO PŘÍPRAVU STAVBY		DATUM	04/2018
		STUPEŇ	DUR, DPS
		ZAK. Č.	20/2018
OBSAH VÝKRESU: D TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB		MĚŘITKO:	VÝKRES Č.:
PŮDORYS 1.NP – PLYNOINSTALACE		1: 70	D.2.4.1