




Vzorový řez uložení kabelů VO při křížení komunikace:



Řez komunikací - parkovací plochy a vjezdy:




Řez výkopem pod chodníkem



Uložení kabelů bude plně respektovat vyjádření ostatních správců inženýrských sítí a ČSN 73 6005.

Minimální krytí chrániček pod zelení bude 0,6 m, pod chodníkem 0,4 m a pod komunikací 1,0 m.

Řez výkopem pod zelení



Vypracoval: Ing. Josef Klíma	Projektant: Ing. Karel Tomek	ELEKTRO ING. KLÍMA s.r.o.	
Místo stavby: ul. Chelčického Třebíč - Borovina kraj Vysočina	Investor: Město Třebíč Karlovo nám. 104/55 674 01, Třebíč; IČ: 00290629	Tomáše Bati 1041, 674 01 Třebíč IČ: 25522043, DIČ: CZ25522043	
Název stavby:		Dokumentace:	PDPS
STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE CHELČICKÉHO		Datum:	10 / 2018
Objekt: SO 03 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		Formát:	210x594
Název výkresu: Řezy kabelovou trasou		Měřítko:	1 : 10
		Č. výkresu:	03.4