




Vzorový řez uložení kabelů VO při křížení komunikace:



Řez komunikací - parkovací plochy a vjezdy:




Řez výkopem pod chodníkem



Uložení kabelů bude plně respektovat vyjádření ostatních správců inženýrských sítí a ČSN 73 6005.

Minimální krytí chrániček pod zelení bude 0,6 m, pod chodníkem 0,4 m a pod komunikací 1,0 m.

Řez výkopem pod zelení



Vypracoval: Ing. Josef Klíma	Projektant: Ing. Karel Tomek	ELEKTRO ING. KLÍMA s.r.o.	
Místo stavby: ul. Křížikova Třebíč - Borovina kraj Vysočina	Investor: Město Třebíč Karlovo nám. 104/55 674 01, Třebíč; IČ: 00290629	Tomáše Bati 1041, 674 01 Třebíč IČ: 25522043, DIČ: CZ25522043	Dokumentace: PDPS
Název stavby: <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE KŘÍŽIKOVA</b>		Datum: 12 / 2018	Formát: 210x594
Objekt: SO 03 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		Měřítko: 1 : 10	Č. výkresu: 03.4
Název výkresu: Řezy kabelovou trasou			