

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OMIM 8393/19 - SPIS 13566/2018/JG

VYŘIZUJE: Ing. Jana Goláňová

TELEFON: 568 896 142

E-MAIL: jana.golanova@trebic.cz

DATUM: 04.02.2019

Veřejná zakázka ev. č. přidělené zadavatelem 19030001
Stavební úpravy ulice Chelčického a Křížíkova v Třebíči - Borovině**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**

Zadavatel obdržel dne 01.02.2019 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK písemnou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

Žádost dodavatele (přesné znění)

Prosím o upřesnění zadávací dokumentace:

je rozpor v TZ je požadována bezvýkopová inverzní metoda – vytvrzení vystýlky horkou vodou nebo párou a položkovém rozpočtu je bezvýkopová technologie UV LINER – vytvrzení vystýlky UV zářením.

Děkuji za jednoznačné stanovení metody technologie.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel uvádí, že platná je metoda uvedená v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb – UV LINER – vytvrzení vystýlky UV zářením.

S pozdravem



Mgr. Pavel Kraus
vedoucí odboru

**Úřední hodiny**

Po 08:00 – 17:00 hod.

Út 08:00 – 14:00 hod.

St 08:00 – 17:00 hod.

Čt 08:00 – 14:00 hod.

Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., Třebíč

Č. ú.: 329711/0100

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100

epodatelna@trebic.cz

www.trebic.cz

ID datové schránky: 6pub8mc