

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OMIM 9204/19 - SPIS 13566/2018/JG

VYŘIZUJE: Ing. Jana Golánová

TELEFON: 568 896 142

E-MAIL: jana.golanova@trebic.cz

DATUM: 06.02.2019

Veřejná zakázka ev. č. přidělené zadavatelem 19030001
Stavební úpravy ulice Chelčického a Křižíkova v Třebíči - Borovině**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2**

Zadavatel obdržel dne 05.02.2019 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK písemnou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

Žádost dodavatele (přesné znění)

Prosím zadavatele o stanovení třídy pevnosti kameninových trub DN 400 (160/200).

Děkuji za dodatečnou informaci

Odpověď zadavatele

Dle standardů Vodárenské akciové společnosti, a. s., které jsou součástí projektové dokumentace obou ulic (soubor s názvem *technické listy – kanalizace.pdf*), kterou poskytl zadavatel účastníkům zadávacího řízení na svém profilu zadavatele, je u kameninových trub požadována třída pevnosti v tlaku 160 – 240 N/mm².

Zadavatel obdržel dne 06.02.2019 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK písemnou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

Žádost dodavatele (přesné znění)

Dobrý den, prosím o upřesnění zadávací dokumentace, která se týká obchodních podmínek s Městem Třebíč, kde v Čl. XI.3 požaduje zadavatel záruku 60 měsíců na celé dílo. Ze zkušeností z obdobných akcí je však záruka na část komunikace obvykle maximálně 36 měsíců. Záruka na tuto část stavby se nám zdá, vzhledem k povaze díla a nemožnosti ovlivnit provozní a meteorologické stavy, příliš dlouhá. Neuvažuje zadavatel - Město Třebíč o zmírnění požadavku na záruku 60 měsíců na část komunikace?

Děkuji za odpověď byť po termínu pro podání vysvětlení.

Úřední hodiny

Po 08:00 – 17:00 hod.

Út 08:00 – 14:00 hod.

St 08:00 – 17:00 hod.

Čt 08:00 – 14:00 hod.

Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., Třebíč

Č. ú.: 329711/0100

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100

epodateln@trebic.cz

www.trebic.cz

ID datové schránky: 6pub8mc

Odpověď zadavatele

Zadavatel č. 1 (město Třebíč) trvá na svém požadavku na záruční lhůtu na celé dílo v délce 60 měsíců.

S pozdravem



Mgr. Pavel Kraus
vedoucí odboru

