



MĚSTO TŘEBÍČ
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor správy majetku a investic města

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OMIM 9403/19 - SPIS 13566/2018/JG

VYŘIZUJE: Ing. Jana Goláňová

TELEFON: 568 896 142

E-MAIL: jana.golanova@trebic.cz

DATUM: 06.02.2019

Veřejná zakázka ev. č. přidělené zadavatelem 19030001
Stavební úpravy ulice Chelčického a Křížíkova v Třebíči - Borovině

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel obdržel dne 06.02.2019 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK písemnou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

Žádost dodavatele (přesné znění)

Dobrý den, omlouvám se, ale musím se vrátit k pevnostní třídě kameninového potrubí DN400. V technických listech je stanoveno pouze rozmezí pevnosti v tlaku - 160 - 240 N/mm². Kameninové trouby se však vyrábí v pevnostních třídách 160, 200 a 240 N/mm² a mezi nimi je značný finanční rozdíl. Proto žádáme o upřesnění, kterou pevnostní třídu bude investor pro realizaci požadovat.


Děkuji mnohokrát

Odpověď zadavatele

Zadavatel umožňuje dodání kameninového potrubí DN 400 v rozmezí pevnosti v tlaku 160 – 240 N/mm². Z uvedeného vyplývá, že i pevnostní třída 160 N/mm² je pro zadavatele i provozovatele vodohospodářské infrastruktury (Vodárenská akciová společnost, a. s.) dostačující.

S pozdravem

Mgr. Pavel Kraus
vedoucí odboru



Úřední hodiny

Po 08:00 – 17:00 hod.

Út 08:00 – 14:00 hod.

St 08:00 – 17:00 hod.

Čt 08:00 – 14:00 hod.

Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., Třebíč

Č. ú.: 329711/0100

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100

epodatelna@trebic.cz

www.trebic.cz

ID datové schránky: 6pub8mc