

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: OMIM 11675/19 - SPIS 10974/2017/marho

VYŘIZUJE: Ing. Jana Goláňová
TELEFON: 568 896 142
E-MAIL: jana.golanova@trebic.cz

DATUM: 14.02.2019

Veřejná zakázka ev. č. přidělené zadavatelem 19030005
Oprava a odbahnění Návesního rybníka, k. ú. Ptáčov

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel obdržel dne 13.02.2019 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK písemnou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost dodavatele (přesné znění)

Dobrý den,

žádám o upřesnění položky: Ohraničení z litinových sloupků a řetězem - kolik bude sloupků a jak dlouhý bude řetěz? Děkuji Vám

Odpověď zadavatele

Počet sloupků a celková délka ohraničení je uvedena v souhrnné technické zprávě na str. 7 a v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb SO 02 Oprava hráze, pol. č. 14. Celková délka ohraničení je 68 m, počet sloupků 24 ks. Délka průvěsu řetězu je 5 m, celková délka řetězu tudíž činí 73 m.

S pozdravem



Mgr. Pavel Kraus
vedoucí odboru



Úřední hodiny
Po 08:00 – 17:00 hod.
Út 08:00 – 14:00 hod.
St 08:00 – 17:00 hod.
Čt 08:00 – 14:00 hod.
Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:
Komerční banka, a. s., Třebíč
Č. ú.: 329711/0100
IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100
epodatelna@trebic.cz
www.trebic.cz
ID datové schránky: 6pub8mc