



MĚSTO TŘEBÍČ
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor správy majetku a investic města

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OMIM 12743/19 - SPIS 10974/2017/marho

VYŘIZUJE: Ing. Jana Goláňová

TELEFON: 568 896 142

E-MAIL: jana.golanova@trebic.cz

DATUM: 18.02.2019

Veřejná zakázka ev. č. přidělené zadavatelem 19030005
Oprava a odbahnění Návesního rybníka, k. ú. Ptáčov

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel obdržel dne 18.02.2019 prostřednictvím e-mailu a prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK písemné žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost dodavatele (přesné znění)

1.

Prosím o dodatečnou informaci veřejné zakázky: „Oprava a odbahnění Návesního rybníka, k. ú. Ptáčov“, ev. č.: 19030005. Ve výkazu výměr stavebního objektu SO 02 – Oprava hráze a břehů, pol. 10 je popsána kotvící výztuž z materiálu „roxor“. Tento materiál se již delší dobu nevyrábí – upřesní zadavatel specifikaci?

Děkuji

2.

Dobrý den,

ve výkazu výměr SO 02 - Oprava hráze a břehů - položka 19 - Bourání sloupků je uvedeno 14 ks, 96 kg/ks, měrná jednotka je kus, výměra pak 0,53550. Co to znamená?

Opraví zadavatel položku?

Odpověď zadavatele

1.

Zadavatel upřesňuje, že se jedná o betonářskou ocel – žebírkovou kulatinu, obecně nazývanou jako „roxor“. Průměr a délka je specifikována v popisu položky č. 10 v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb SO 02 Oprava hráze a břehů.

2.

Měrná jednotka u položky č. 19 Bourání betonových sloupků má být m³. Zadavatel z tohoto důvodu předkládá jako přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb SO 02 Oprava hráze a břehů, kde je u položky č. 19 opravena měrná jednotka, doplněn výpočet výměry a informace, že bourání sloupků je včetně

Úřední hodiny

Po 08:00 – 17:00 hod.

Út 08:00 – 14:00 hod.

St 08:00 – 17:00 hod.

Čt 08:00 – 14:00 hod.

Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., Třebíč

Č. ú.: 329711/0100

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100

epodatelna@trebic.cz

www.trebic.cz

ID datové schránky: 6pub8mc


Č. j.: OMIM 12743/19 - SPIS 10974/2017/marho

naložení na dopravní prostředek. Tento nově předaný soupis nahrazuje původně předaný soupis SO 02, který tímto pozbývá platnosti.

S pozdravem



Mgr. Pavel Kraus
vedoucí odboru



Příloha

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb SO 02 Oprava hráze a břehů – vysvětlení 2