

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Obnova místní komunikace na ul. Zdislavina, Třebíč, I. etapa
Ev. č. přidělené zadavatelem	19170003
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Název zadavatele:	Město Třebíč
Adresa zadavatele:	Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
IČO/DIČ zadavatele:	00290629/ CZ00290629
Právní forma zadavatele:	801 - Obec
Zastoupen:	Vladimírem Malým, místostarostou
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.trebic.cz

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

Ve smlouvě o dílo je uveden termín srpen - říjen 2018. To je určitě špatné datum. Žádám o upřesnění termínu realizace stavby.

Odpověď:

Jedná se o zjevnou chybu v psaní, správný termín je uveden v upraveném návrhu smlouvy o dílo. Zadavatel zároveň poskytuje opravený návrh smlouvy o dílo, který je pro dodavatele závazný ve smyslu čl. 9 textové části zadávací dokumentace. Dodavatelé jsou povinni ve svých nabídkách využít tento nově poskytnutý návrh smlouvy o dílo.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

V projektové dokumentaci je uvedeno v Díle M46 Bourání konstrukcí živičných. Tyto živičné konstrukce se budou jakým způsobem bourat ? Odkopáním nebo frézováním ? A potom není nikde uvedeno co s vybouraným materiálem. Kam se poveze. A poplatky za skládku? Prosím o upřesnění.

Odpověď:

Způsob bourání ponechává zadavatel na vybraném dodavateli. Zadavatel zohledňuje připomínku dodavatele k poplatkům za skládku a přílohou tohoto vysvětlení poskytuje opravený položkový rozpočet, který je pro dodavatele závazný. Dodavatelé jsou povinni ve svých nabídkách využít tento nově poskytnutý položkový rozpočet.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Dotaz:

V PD je uveden přímo typ dlažby Holland. Je nutno tento typ použít? Nebo je možno užít dlažbu i jiného dodavatele betonového zboží. A dodržet rozměry dlažby?

Odpověď:

Uvažujeme s betonovou skládanou dlažbou 20x10 cm. Typ dlažby je uveden jako referenční a není nutné jej dodržet při zachování standardu ve smyslu čl. 15.1.1. Zadávací dokumentace.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4:

Dotaz:

V PD požadujete vybourat stávající zábradlí a osadit nové zábradlí. Ale nikde není uveden popis a projekt zábradlí. Jestli bude dvojmadlové, třímadlové. Jaké tloušťky, barvy atd. Prosím o upřesnění rozměrů zábradlí a typ povrchové úpravy.

Odpověď:

Ocelové zábradlí bude provedeno z uzavřených čtvercových nebo obdélníkových profilů, se čtyřmi pruty výplně. Svařováno může být na místě nebo ve výrobě. Ošetřeno bude barvou, odstínu vagónová zeleň. Viz zábradlí na ochranné zdi potoka.

Vzhledem k opravě chyby psaní a v související změně zadávacích podmínek zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí dne **18. 3. 2019 v 9:00 hodin.**

V Brně dne 5. 3. 2019

Město Třebíč

Zastoupeno společností

PMA tender s.r.o.

JUDr. Michal Šilhánek