

LEGENDA SVÍTIDEL:
A – LED panel, 52W, 5800lm, 4000K, hliníkový rámeček, opílový kryt, čtverec 600x600mm, IP40, přisazeny
N – Nouzové svítidlo, nástěnné, svítící při výpadku, 1 hod., LED 1W, IP20, NiMh

Při montáži svítidel je nutno dbát pokynů výrobce pro montáž svítidel a použít doporučené systémové příslušenství svítidel.

VÝŠKA OSAZENÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍSTROJŮ:


0,3m	zásuvky běžné (prodej jízdenek, dětská místnost, kuchyňka)
1,2m	zásuvky v kuchyňské lince nad pracovní deskou
0,6m	zásuvky v kuchyňské lince pod pracovní deskou (myčka, lednice)
2m	zásuvka v kuchyňské lince pro trafa LED osvětlení
1,2m	vyplínače osvětlení
2m	zásuvky pro nástěnnou TV

PROVEDENÍ ELEKTROINSTALACE

Elektroinstalace bude v celém rozsahu v provedení pod omítkou, kabely budou vedeny částečně nad stropními podhledy a dle ve vysekávaných drážkách pod omítkou.

Silnoproudé i slaboproudé koncové prvky (zásuvky, spínače atd.) budou v celém prostoru v provedení stejné designové řady, pro osazení do společných vícenásobných rámečků. V dětské místnosti osadit zásuvky s clonkami.

Rezervní trubka D90mm nad stropním podhledem z chodby směr hala, v hale ukončit pod dřevěným obkladem – příprava pro budoucí připojení nové elektroinstalace v hale



ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESIL	<div>ESTING s.r.o.</div> <div>Tyšova 48, 675 22 Stareč</div>	
ZDENĚK MUSIL	MIROSLAV ČAHA	MIROSLAV ČAHA		
MÍSTO: KOMENSKÉHO NÁM. 137/9 TŘEBÍČ, parc.č.st. 5592, k.ú. TŘEBÍČ		okres: TŘEBÍČ		
INVESTOR: MĚSTO TŘEBÍČ, KARLOVO NÁM. 140/55, 674 01 TŘEBÍČ				
NÁZEV STAVBY:			FORMÁT	2 A4
OPRAVA PROSTOR AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ TŘEBÍČ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			DATUM	05/2018
			STUPEŇ	DPS
			ZAK. Č.	128/2018
OBSAH VÝKRESU: D.1.4.g ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY			MĚŘÍTKO:	1:50
PŮDORYS 1.NP – SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE			VÝKRES Č.:	D.1.4.g.02