

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

a) identifikace stavby:

NÁZEV STAVBY: TŘEBÍČ, UL. SPOJENCŮ REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – ET. I

MÍSTO STAVBY: Třebíč

KRAJ: Vysočina

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Třebíč

STAVEBNÍK: Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, IČO: 00290629

AUTORIZOVANÝ TECHNIK: Rudolf Morawitz - číslo autorizace 1400150

b) charakteristika stavby, její účel a provoz

Předmětem řešení této stavby je výměna zařízení veřejného osvětlení v rozsahu stanoveném objednatelem Městem Třebíč. Zařízení zůstane v majetku Města Třebíče.

b) charakteristika území a stavebního pozemku

Stavba je umístěna v zastavěném území.

Seznam dotčených parcel:

- Katastrální území Třebíč:

553/2								

c) provedený průzkum a napojení na technickou infrastrukturu:

STAVEBNĚ GEOLOGICKÝ PRŮZKUM:

Pro danou stavbu nebude vyžadován.

NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU:

- Stávajícím způsobem.

d) požadavky dotčených orgánů:

Č.v.	Název	Požadavky
1	E.ON Servisní, s.r.o	Splnění všech podmínek uvedených ve vyjádření
2	GasNet	Splnění všech podmínek uvedených ve vyjádření
3	Vodárenská akciová společnost, a.s.	Splnění všech podmínek uvedených ve vyjádření
4	CETIN – Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	Splnění všech podmínek uvedených ve vyjádření
5	Městský úřad Třebíč – Odbor dopravy a KS	Splnění všech podmínek uvedených ve vyjádření
6	Městský úřad Třebíč – Odbor správy majetku a investic města	Splnění všech podmínek uvedených ve vyjádření
7	Městský úřad Třebíč – Odbor rozvoje a územního plánování	Splnění všech podmínek uvedených ve vyjádření
8	Městský úřad Třebíč – Odbor životního prostředí	Splnění všech podmínek uvedených ve vyjádření
9	TTS	Splnění všech podmínek uvedených ve vyjádření
10	Ing. Josef Klíma	Splnění všech podmínek uvedených ve vyjádření

e) obecné požadavky na výstavbu:

Stavba je navržena dle zásad stanovených ve vyhlášce č. 268/2009, tak aby neohrožovala zdraví, život uživatelů okolních staveb, neohrožovala životní prostředí.

Projektová dokumentace splňuje obecné požadavky na výstavbu. Kabelové vedení veřejného osvětlení včetně ovládací optické trubky je řešeno jako zemní, nutno dodržet ČSN 73 6005 (včetně změn) - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

f) podmínky regulačního plánu:

Pro tento typ stavby není regulační plán vyžadován.

g) časové vazby:

Stavba je realizována na základě objednávky Města Třebíče. Je nutno dodržet termín výstavby a připojení.

h) doba výstavby, popis postupu výstavby:

TERMÍN DOKONČENÍ: DO 30.09.2019

POPIS POSTUPU VÝSTAVBY:

- Vytýčení stávajících inženýrských sítí.
- Výkop kabelové rýhy, uložení zařízení kabel VO, trubka HDPE ovládání, včetně stožárů VO a uzemnění.
- Zához kabelové rýhy včetně pískového lože a hutnění.