

V Brně

Číslo vyjádření: **18/002056-B**

Vaše značka:

Vyřizuje: ing Jan Burian

Telefon: +420533383341

E-mail: [burian@itself.cz](mailto:burian@itself.cz)

Alexa-projekce s.r.o.

Minská 27a

616 00 Brno

### **Věc : Vyjádření k projektové dokumentaci přeložky**

**Akce:** Třebíč, lokalita RD Za poliklinikou, Dopravní a technická infrastruktura,  
SO 06 Přeložky Fy itself s.r.o.

**Katastrální území:** Třebíč

**Investor:** Město Třebíč

Firma itself s.r.o. souhlasí s provedením přeložky optické trasy itself v rámci předmětné akce „**Lokalita za poliklinikou, Dopravní a technická infrastruktura**“ dle předloženého projektu SO 06 – Přeložky fy itself s.r.o., zpracovaného projekční kanceláří Alexa-projekce s.r.o. za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Bude dodrženo navržené technické řešení přeložky SO 06, veškeré náklady spojené s přeložkou a úpravami optické trasy itself hradí investor stavby, odborné práce HDPE trubce a optickém kabelu itself objedná investor, případně zhotovitel stavby u firmy itself s.r.o..
2. Optická trasa itself (dále jen DOK-SELF) je zakreslena a popsána v projektové dokumentaci.
3. Před zahájením zemních prací zajistí investor vytýčení všech vedení a zařízení a s vyznačenou trasou DOK-SELF prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.
4. Vytýčení DOK-SELF prosím objednejte 14 dní před zahájením prací u pana Samlíka, mobil 603 582 603, e-mail: [samlík@itself.cz](mailto:samlík@itself.cz). Při objednání nahláste č. tohoto vyjádření. Po vytýčení DOK-SELF projednat s p. Samlíkem kolizi stavby se zařízením DOK-SELF.
5. Při vlastní realizaci překládky požadujeme provedení stavební části firmou s praxí při realizacích telekomunikačních staveb a za dozoru pověřeného zástupce naší firmy (kontakt viz bod č.4).
6. Případné následující stupně projektové dokumentace (DSP, realizační dokumentace – dokumentace pro provedení stavby) nám předložit k odsouhlasení.
7. DOK-SELF je telekomunikační stavbou s ochranným pásmem 1,5 m od kabelů (HDPE trubek).

**Využívejte elektronickou formu žádosti o vyjádření na adrese <http://vyjadreni.itself.cz>**

8. Při zemních pracích v blízkosti DOK-SELF lze používat strojní mechanismy jen ve vzdálenosti větší než 1,5 m od DOK-SELF. Zemní práce ve vzdálenosti menší než 1,5 m od DOK-SELF požadujeme provádět ručně, trasu zabezpečit proti poškození od těžké mechanizace.
9. Při souběhu s DOK-SELF požadujeme položit ostatní podzemní sítě min. 0,5 m od DOK-SELF. Pokud v průběhu stavby místní podmínky neumožní splnění tohoto požadavku, kontaktujte zodp. osobu firmy itself s.r.o.
10. V místech křížení inženýrských sítí s DOK-SELF požadujeme položit inženýrské sítě min. 0,3 m pod DOK-SELF, do betonového žlabu s krytem nebo odpovídající chráničky (např. vysokohustotní polyetylen s přesahem min. 1 m na každou stranu). DOK-SELF rovněž uložte do betonového žlabu s přesahem min. 1m na každou stranu od místa křížení. Před záhozem je nutná kontrola zodp. pracovníkem firmy itself s.r.o..
11. V místě parkoviště, nové komunikace, pojízdného chodníku, zpevněných nástupních ploch apod. je třeba vedení DOK-SELF uložit do chráničky.
12. Dále je nutné dodržet tyto podmínky:
  - a) Uvědomit kontaktní osobu firmy itself o zahájení zemních prací 15 dní předem.
  - b) Po odkrytí DOK-SELF jej chránit proti poškození nepovolanou osobou.
  - d) Nad DOK-SELF dodržet zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke kabelu.
  - e) Lože DOK před zaházením řádně udusat, zapískovat a provést označení ochrannou fólií.
  - f) Bez souhlasu fy itself nesnižovat vrstvu zeminy nad a pod DOK-SELF.
  - g) Před záhozem DOK-SELF vyžadujeme účast našeho pracovníka, který zkontroluje zda není DOK-SELF mechanicky poškozen a na místě odsouhlasí způsob provedení prací. V opačném případě nebudeme souhlasit s vydáním kolaudačního rozhodnutí.
  - h) Požadujeme ohlášení ukončení stavby kontaktní osobě firmy itself s.r.o.,
  - i) Po dokončení stavby požadujeme dodat geodetické zaměření a výkresovou dokumentaci míst střetu s našimi zájmy. Zaměření předejte (zašlete - formát \*.dgn Bentley MicroStation v.7) Miluši Svobodové, (svobodova@itself.cz, tel. 533 383 339), a to do 30 dnů po skončení prací. Při předávání nahlase č. tohoto vyjádření.
13. Pokud dojde při stavbě k poškození DOK-SELF, je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit **na Dohledové centrum itself s.r.o., tel. 533383383**. V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu odpovědným pracovníkem itself.
14. Při poškození zařízení DOK-SELF, a to i při dodatečně zjištěném, bude požadována úhrada veškerých vzniklých nákladů.
15. V případě porušení povinností vyplývajících z tohoto vyjádření žadatel uhradí spol. itself s.r.o. veškeré škody, které mu z tohoto vzniknou.

**itself** ⑨  
itself s.r.o., Pálavské nám. 4343/11  
628 00 Brno, IČ 18826016, DIČ CZ18826016  
zapsaná v KS Brno, odd. C, vl. 1274

Využívejte elektronickou formu žádosti o vyjádření na adrese <http://vyjadreni.itself.cz>