



MĚSTO TŘEBÍČ
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor správy majetku a investic města

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: OMIM 43305/19 - SPIS 6301/2019/JG

VYŘIZUJE: Ing. Jana Goláňová
TELEFON: 568 896 142
E-MAIL: jana.golanova@trebic.cz

DATUM: 17.06.2019

Veřejná zakázka ev. č. přidělené zadavatelem 190300314
LOKALITA „ZA POLIKLINIKOU“ komunikace a technická infrastruktura

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel obdržel dne 12.06.2019 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK písemnou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

Žádost dodavatele č. 1 (přesné znění)

Dobrý den,
žádám o poskytnutí dodatečných informací k zakázce: LOKALITA „ZA POLIKLINIKOU“ komunikace a technická infrastruktura. V objektu SO 04 Veřejné osvětlení v soupise prací chybí položka položení kabelů CYKY včetně materiálu. Prosím o vysvětlení případně doplnění do soupisu prací.

Zadavatel obdržel dne 13.06.2019 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK písemnou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

Žádost dodavatele č. 2 (přesné znění)

Dobrý den,
Žádám o poskytnutí dodatečných informací k zakázce: LOKALITA „ZA POLIKLINIKOU“ komunikace a technická infrastruktura. V objektu SO 04 Veřejné osvětlení v soupise prací ani v technické zprávě nejsou řešeny typy a délky výložníků. Prosím o vysvětlení případně doplnění do soupisu prací.

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2

Odpověď zadavatele č. 1

Do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb Zadavatele č. 1 v SO 04.01 Veřejné osvětlení byla doplněna položka č. 14 Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 16 mm², volně uloženého včetně dodávky kabelu 3.826,00 m.

Úřední hodiny

Po 08:00 – 17:00 hod.
Út 08:00 – 14:00 hod.
St 08:00 – 17:00 hod.
Čt 08:00 – 14:00 hod.
Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., Třebíč
Č. ú.: 329711/0100
IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100

epodatelna@trebic.cz
www.trebic.cz

ID datové schránky: 6pub8mc

Odpověď zadavatele č. 2


Do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb Zadavatele č. 1 v SO 04.01 Veřejné osvětlení byla doplněna specifikace výložíků – změna popisu položky č. 12 Výložík ocelový 2ramenný lomený zinkovaný v. 400 mm, dl. 1500 mm – vč. dodávky.

Zadavatel předkládá jako přílohu tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Zadavatele č. 1, který nahrazuje původně předané soupisy Zadavatele č. 1, které tímto pozbývají platnosti.

S pozdravem



Mgr. Pavel Kraus
vedoucí odboru



Příloha:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Zadavatel 1, vysvětlení 2