



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

Územní odbor Třebíč
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPJ-30247-1/ČJ-2018-161006-PLA

Třebíč 4. dubna 2018

Počet stran: 2

HaskoningDHV CZ
Černopolní 39
613 00 BRNO**Projekt „Chodník ul. Velkomeziříčská, Třebíč“ - závazné stanovisko o připojení, stanovisko pro územní řízení**

Policie ČR DI Třebíč, jako příslušný orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích obdržel dne 22.3.2018 Vaši žádost o stanovisko k projektové dokumentaci v rámci akce: "Chodník ul. Velkomeziříčská, Třebíč", kdy toto podání bylo vyhodnoceno jako závazné stanovisko o připojení a stanovisko pro územní řízení. Policie ČR před vydáním stanoviska ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) a ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, posoudila předloženou žádost s projektovou dokumentací pro výstavbu chodníku a úpravu stávající křižovatky ul. Velkomeziříčská s ul. Samešova včetně osvětlení přechodu v její blízkosti a řešení odvodnění prodloužením dešťové stoky v intravilánu města Třebíč.

Na podkladě skutečností uvedených v předložené projektové dokumentaci vypracované firmou HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., datum 03/2018, Policie ČR podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) a ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává

- 1. souhlasné závazné stanovisko o připojení**
- 2. souhlasné stanovisko pro územní řízení**

za splnění následujících podmínek:

- rozhledové poměry na všech křižovatkách musí být v souladu s ČSN 736102/Z1 pro navrhovanou rychlost

Bráfova třída 1247/11
674 01 TřebíčTel.: 974277268
Fax:
Email: jiri.placek@pcr.cz
ID DS: x9nhptc

www.policie.cz

- v dalším stupni řízení předložit PD se zákresem rozlišitelnosti přechodu a rozhledové poměry na přechodech pro chodce v souladu s ČSN 73610 čl. 10.1.4

- osvětlení přechodu realizovat v souladu ČSN EN 13201-2 (pozn.: nasvětlení přechodu pro chodce musí být způsobem pozitivním se speciálními světly). Při návrhu osvětlení je nutné postupovat dle TPK 15 (Osvětlení pozemních komunikací), kde je mimo jiné uvedeno, že pozemní komunikace musí být osvětlena před i za přechodem v úrovni předepsané ČSN EN 13201-2 v délce závislé na povolené rychlosti. Tato délka, měřená v ose pozemní komunikace od osy přechodu, je v každém směru nejméně 100 m pro dovolenou rychlost vyšší než 30 km/h, ale nepřesahující 50 km/h.

- přechod musí být opatřen prvky pro zajištění bezbariérového užívání stavby (viz. vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb)

- místo pro přecházení na MK ul. Novodvorská - nutno dodržet obdobné podmínky jako u přechodu pro chodce viz výše (osvětlení VO, zákres rozhledových poměrů ve směru od ul. Novodvorská atd.)

- PČR DI Třebíč požaduje v dalším stupni řízení předložit projektovou dokumentaci se zákresem vlečných křivek pro odbočování na křiž. MK ul. Samešova a ul. Velkomeziříčská

- minimální šířka chodníku 1,5 m, průchozí výška min. 2,2m, maximální podélný sklon nesmí přesáhnout 8,33% a max. příčný sklon 2%

- chodník musí být opatřen vodící linií a v místě ukončení varovným pásem v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb osobami s omezenou schopností orientace a pohybu

- prostor MK ul. Samešova za vystouplou chodníkovou plochou přechodu doplnit o DZ č. V13, v dalším stupni řízení předložit PD s kompletním návrhem dopravního značení

- celá stavba musí být realizována v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb osobami s omezenou schopností orientace a pohybu.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

por. Bc. Jiří Plaček
komisař



BR 102 - ROUBAŠTAR
npor. Ing. Jan Šrutka
vedoucí oddělení