



MĚSTO TŘEBÍČ  
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ  
Odbor životního prostředí

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OŽP 25750/18-SPIS 5077/2015/Ur.

VYŘÍZUJE: Ing. Petr Urbánek

TELEFON: 568 805 271

E-MAIL: [p.urbanek@trebic.cz](mailto:p.urbanek@trebic.cz)

DATUM: 16.04.2018

HaskoningDHV CZ

Ing. Michal Jonáš

Černopolní 39

613 00 BRNO

Vyjádření k DÚR „Chodník ul. Velkomeziříčská, Třebíč“

Se záměrem souhlasíme s následujícími podmínkami:

- Při stavbě požadujeme dodržovat ČSN 839061 – Technologie vegetačních úprav v krajině, ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. V úseku od vjezdu na ulici Novodvorská po napojení ulice Samešova je podél ulice Velkomeziříčská vysazeno stromořadí. Při stavbě je třeba postupovat tak, aby nedošlo k poškození těchto stromů. Výkopy v kořenovém prostoru realizovat ručně. Eliminovat změny výškové úrovně terénu v kořenovém prostoru stromů, přípustné je pouze dílčí lokální urovnání terénu v místech stávajících nerovností. Navržené zábradlí neřešit se samostatným zakotvením patkami ve svahu pod obrubou (palisádou) z důvodu vzniku obtížně udržovatelných detailů zelených ploch.
- V úseku Samešova – MHD Dřevařské závody nedochází ke střetu s výsadbami stromů. Stávající svah v tomto úseku je nerovný, na několika místech splavovaný povrchovou vodou přitékající z výše položených areálů garáží. Svah proto doporučujeme v rámci napojení stavby chodníku v rámci možností dorovnat a zatravnit, včetně dořešení svedení dešťových vod. Navržený odvodňovací příkop řešit tak, aby nevznikaly obtížně udržovatelné detaily zelených ploch.
- V rámci stavby počítat i se založením trávníku na plochách zeleně dotčených stavbou, včetně nezbytných protierozních opatření do doby přirozené stabilizace svahu.
- Nájezd u domu 228/22 řešit tak, aby byl zachován příjezd pro techniku svozu komunálního odpadu.
- Další stupeň PD předložit našemu odboru k odsouhlasení.

  
MĚSTO TŘEBÍČ  
Odbor životního prostředí  
S pozdravem

Ing. Pavel VOSÁTKA  
vedoucí odboru ŽP

1/1

Úřední hodiny

Po 08:00 – 17:00 hod.

Út 08:00 – 14:00 hod.

St 08:00 – 17:00 hod.

Čt 08:00 – 14:00 hod.

Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., Třebíč

Č. ú.: 329711/0100

IČ: 002 90 629

DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 111

[epodatelna@trebic.cz](mailto:epodatelna@trebic.cz)

[www.trebic.cz](http://www.trebic.cz)

ID datové schránky: 6pub8mc

