

# Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO<sub>2</sub> v učebně

Akce:	Mateřská škola Palackého	Vypracoval:	Petra Pravdová
Adresa:	ul.Palackého 444/2, Třebíč 674 01	Datum:	20.06.2018
Učebny č.:	m.č.1.17		

## Zadání učebny

Typ školy	Mateřská školka	
Objem místnosti	201	m <sup>3</sup>
Počet dětí ve třídě	20	osob
Vyučující	2	osob

## Produkce CO<sub>2</sub>

Produkce CO <sub>2</sub> od dětí	0,007	m <sup>3</sup> /h.os
Produkce CO <sub>2</sub> od učitele	0,017	m <sup>3</sup> /h.os
Maximální koncentrace CO <sub>2</sub> v učebně	1500	ppm
Koncentrace CO <sub>2</sub> ve venkovním ovzduší	550	ppm
Počáteční koncentrace CO <sub>2</sub> ve třídě	550	ppm
Procento dětí o přestávkách ve třídě	100	%
Produkce CO <sub>2</sub> o vyučování	0,18	m <sup>3</sup> /h
Produkce CO <sub>2</sub> o přestávkách	0,15	m <sup>3</sup> /h

## Větrání

Množství vzduchu na žáka	10	m <sup>3</sup> /h.os
Množství vzduchu na vyučujícího	50	m <sup>3</sup> /h.os
Návrhový průtok větracího vzduchu	300	m <sup>3</sup> /h
Intenzita větrání (orientačně)	1,49	h <sup>-1</sup>

## Tepelná ztráta větráním

Teplota vzduchu v místnosti	21	°C
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831	-15	°C
Účinnost ZZT	85	%
Tepelná ztráta větráním	640	W

## Větrání během vyučovací hodiny

1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu)	od	do	Průtok m <sup>3</sup> /h
	8:00	8:05	500
	8:05	8:10	500
	8:10	8:15	500
	8:15	8:20	500
	8:20	8:25	500
	8:25	8:30	500
	8:30	8:35	500
	8:35	8:40	500
	8:40	8:45	500

## Větrání během malé přestávky

10 min	8:45	8:50	500
	8:50	8:55	500

## Větrání během velké přestávky

20 min	9:40	9:45	500
	9:45	9:50	500
	9:50	9:55	500
	9:55	10:00	500

## ZÁVĚR

Návrhový průtok	300	m <sup>3</sup> /h
Průtok pro dodržení CO <sub>2</sub>	500	m <sup>3</sup> /h
Max. koncentrace CO <sub>2</sub>	904	ppm
Navržené větrání	VYHOVUJE	

