

## Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO<sub>2</sub> v učebně

Akce:	Mateřská škola Palackého	Vypracoval:	Petra Pravdová
Adresa:	ul.Palackého 444/2, Třebíč 674 01	Datum:	20.06.2018
Učebny č.:	m.č.1.05, 1.08, 1.16		

### Zadání učebny

Typ školy	Mateřská školka	
Objem místnosti	511	m <sup>3</sup>
Počet dětí ve třídě	30	osob
Vyučující	3	osob

### Produkce CO<sub>2</sub>

Produkce CO <sub>2</sub> od dětí	0,007	m <sup>3</sup> /h.os
Produkce CO <sub>2</sub> od učitele	0,017	m <sup>3</sup> /h.os
Maximální koncentrace CO <sub>2</sub> v učebně	1500	ppm
Koncentrace CO <sub>2</sub> ve venkovním ovzduší	550	ppm
Počáteční koncentrace CO <sub>2</sub> ve třídě	550	ppm
Procento dětí o přestávkách ve třídě	100	%
Produkce CO <sub>2</sub> o vyučování	0,27	m <sup>3</sup> /h
Produkce CO <sub>2</sub> o přestávkách	0,22	m <sup>3</sup> /h

### Větrání

Množství vzduchu na žáka	10	m <sup>3</sup> /h.os
Množství vzduchu na vyučujícího	50	m <sup>3</sup> /h.os
Návrhový průtok větracího vzduchu	450	m <sup>3</sup> /h
Intenzita větrání (orientačně)	0,88	h <sup>-1</sup>

### Teplotná ztráta větráním

Teplota vzduchu v místnosti	21	°C
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831	-15	°C
Účinnost ZZT	85	%
Teplotná ztráta větráním	960	W

### Větrání během vyučovací hodiny

	od	do	Průtok m <sup>3</sup> /h
1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 4 a 5 hodinu)	8:00	8:05	750
	8:05	8:10	750
	8:10	8:15	750
	8:15	8:20	750
	8:20	8:25	750
	8:25	8:30	750
	8:30	8:35	750
	8:35	8:40	750
	8:40	8:45	750

### Větrání během malé přestávky

10 min	8:45	8:50	750
	8:50	8:55	750

### Větrání během velké přestávky

20 min	9:40	9:45	750
	9:45	9:50	750
	9:50	9:55	750
	9:55	10:00	750

### ZÁVĚR

Návrhový průtok	450	m <sup>3</sup> /h
Průtok pro dodržení CO <sub>2</sub>	750	m <sup>3</sup> /h
Max. koncentrace CO <sub>2</sub>	899	ppm
Navržené větrání	VYHOVUJE	

