

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OMIM 17366/20 - SPIS 14/2020/Ba

Dodatečná informace a změna zadávací dokumentace č. 1

VYŘIZUJE: Radka Bártová

TELEFON: 568 896 143

E-MAIL: radka.bartova@trebic.cz

DATUM: 02.03.2020

Veřejná zakázka malého rozsahu, evidenční číslo přidělené zadavatelem 20030010 „OPRAVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2. A 3. NP PAVILONU I. STUPNĚ ZŠ TŘEBÍČ, KPT. JAROŠE Č. P. 836“**Dodatečná informace a změna zadávací dokumentace č. 1**

Zadavatel obdržel dne 26.02.2020 prostřednictvím elektronické pošty žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost dodavatele (přesné znění)

Dobrý den, dle telefonické domluvy posílám dotazy k výkazu výměr a PD na akci ZŠ kpt. Jaroše oprava hygienických prostor

- 1) Nejsou nám jasné položky č. 41 a 44 (vyznačeny v příloze). Pokud by se jednalo o pokládku dlažby a obkladů v této výměře, pak nám k tomu nesedí dodávka obkladů a dlažeb viz položky 174 a 175 (taktéž vyznačeny v příloze) ani formát pokládaných dlažeb. Pokládka 30x30, avšak dodávka 60x60.
- 2) V technické zprávě jsou uvedeny hydroizolační stěrky, avšak ve výkazu výměr nejsou. Není tudíž patrný rozsah
- 3) Budou obklady ukončené lištami, popřípadě jakými?


Děkuji

Odpověď zadavatele

- 1) Zpracovatel výkazu výměr na základě dotazu překontroloval sporné položky a zaslal zadavateli **nový výkaz výměr**. Platí formát dlažeb 600 x 600 mm, obkladů 300 x 600 mm.
- 2) Hydroizolační stěrky byly doplněny do opraveného výkazu výměr (pol. 18).
- 3) Obklady a soklíky z dlaždic keramických budou ukončené lištami z plastových L profilů (položky č. 20 a 23 v opraveném výkazu výměr).

Zadavatel předkládá jako přílohu této dodatečné informace a změny zadávací dokumentace **nový výkaz výměr**, který nahrazuje výkaz výměr předložený v zadávací dokumentaci 24.02.2020, a který tímto pozbývá platnosti.

S pozdravem

Mgr. Pavel Kraus
vedoucí odboru
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
ODBOR SPRÁVY MAJETKU
A INVESTIC MĚSTA
674 01 TŘEBÍČ

③

Úřední hodiny

Po 08:00 – 17:00 hod.

Út 08:00 – 14:00 hod.

St 08:00 – 17:00 hod.

Čt 08:00 – 14:00 hod.

Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., Třebíč

Č. ú.: 329711/0100

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100

epodatelna@trebic.cz

www.trebic.cz

ID datové schránky: 6pub8mc