



MĚSTO TŘEBÍČ
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor správy majetku a investic města

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OMIM 17570/20 - SPIS 1906/2020/MoI

VYŘÍZUJE: Ing. Markéta Moláková

TELEFON: 568 896 142

E-MAIL: marketa.molakova@trebic.cz

DATUM: 03.03.2020

Veřejná zakázka ev. č. přidělené zadavatelem 20030008

Sportovní okruh Záměš – Bažantnice

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel obdržel dne 02.03.2020 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK písemnou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

Žádost dodavatele č. 1 (přesné znění)

V technické zprávě se píše: „inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum (viz samostatná příloha)“. Po prostudování projektové dokumentace jsme tuto přílohu nenašli.

Prosíme tímto zadavatele o doplnění této přílohy.

Žádost dodavatele č. 2 (přesné znění)

Dle obchodních podmínek do předmětu díla patří m. j. následující práce a činnosti:

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů.

Prosíme tímto zadavatele o doplnění zadávací dokumentace o stavební povolení včetně souvisejících dokladů.

Žádost dodavatele č. 3 (přesné znění)

Dle obchodních podmínek do předmětu díla patří m. j. následující práce a činnosti:

- zajištění povolení případného kácení dřevin – ve spolupráci s objednatelem.

Dle našeho názoru, povolení kácení dřevin pro mimo lesní pozemky zajišťuje stavebník v tomto případě zadavatel. Prosíme o upřesnění, kdo bude zajišťovat povolení kácení dřevin.

Žádost dodavatele č. 4 (přesné znění)

Sportovní okruh vede i po lesním pozemku č. 538/1, který vlastní Lesy ČR. V tomto případě musí majitel souhlasit s kácením. Kdo bude zajišťovat kácení na tomto lesním pozemku? Souhlasí majitel s kácením dřevin v tomto rozsahu?

Úřední hodiny

Po 08:00 – 17:00 hod.

Út 08:00 – 14:00 hod.

St 08:00 – 17:00 hod.

Čt 08:00 – 14:00 hod.

Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., Třebíč

Č. ú.: 329711/0100

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100

epodatelna@trebic.cz

www.trebic.cz

ID datové schránky: 6pub8mc

Žádost dodavatele č. 5 (přesné znění)

Položka kácení dřevin obsahuje - **dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi spojené, dle pokynů zadávací dokumentace.** Prosíme zadavatele o upřesnění dopravy a uložení kmenů.

Žádost dodavatele č. 6 (přesné znění)

Dle projektové dokumentace (situace) není jasné, kterých stromů se bude kácení týkat. Kácené stromy nejsou v situaci zakresleny. Prosíme o vysvětlení a bližší specifikaci, o které stromy se jedná.

Žádost dodavatele č. 7 (přesné znění)

Položka sejmutí ornice nebo lesní půdy obsahuje 3 636 m³ ornice a 647 m³ lesní půdy. Prosíme o upřesnění meziskládky ornice. A prosíme o upřesnění pozemků, na které se bude ornice a lesní půda rozprostírat. Kdy bude možné ornici na tyto pozemky rozprostírat?

Odpověď zadavatele č. 1

Zadavatel na žádost dodavatele přikládá jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace dokumentaci k inženýrskogeologickému a hydrogeologickému průzkumu.

Odpověď zadavatele č. 2

Zadavatel na žádost dodavatele přikládá jako přílohu č. 2 tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace stavební povolení.

Odpověď zadavatele č. 3

Zadavatel sděluje, že veškerá povolení ke kácení dřevin, jež jsou vymezeny v zadávací dokumentaci, jsou již vyřízená. Spolupráce zhotovitele při zajištění povolení případného dalšího kácení dřevin spočívá pouze v oznámení vzniklé potřeby kácení zadavateli, který povolení ke kácení zajistí.

Odpověď zadavatele č. 4

Zadavatel sděluje, že disponuje souhlasem ke kácení majitele pozemku p. č. 538/1 v rozsahu daném zadávací dokumentací. Kácení dřevin bude v celém rozsahu zajišťovat zhotovitel.

Odpověď zadavatele č. 5

Zadavatel sděluje, že zdravé dřevo o průměru 10 cm až 70 cm bude nařezáno na 2 m dlouhé klády a dřevo s průměrem nad 70 cm bude nařezáno na 4 m dlouhé klády - vše bude složeno do hráně na pozemku p. č. 538/1. Veškeré ostatní vykácené dřevo bude odvezeno a zpracováno zhotovitelem.

Odpověď zadavatele č. 6

Zadavatel na žádost dodavatele přikládá jako přílohu č. 3 tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace povolení ke kácení a zákres v mapě.

Odpověď zadavatele č. 7

Zadavatel sděluje, že meziskládky ornice se budou budovat postupně podél budované cyklostezky na vhodném místě na pozemcích zadavatele tak, aby byly dodrženy pokyny dle článku IX, odst. IX.22 obchodních podmínek. Ornice pak bude rozprostřena na pozemcích města, tj. p. č. 480/1, p. č. 544/1, p. č. 540, p. č. 507/2. Rozprostření ornice se uvažuje v době

Č. j.: OMIM 17570/20 - SPIS 1906/2020/Mol

po sklizni a před orbou – po domluvě se společností Statek Dubinka, s. r. o., která na okolních nemovitostech provádí zemědělskou činnost (veškerá činnost musí proběhnout v době realizace stavby).

S pozdravem

Mgr. Pavel Kraus
vedoucí odboru

Přílohy:

1. Dokumentace k inženýrskogeologickému a hydrogeologickému průzkumu
2. Stavební povolení
3. Povolení ke kácení a zákres v mapě