



TYP: OCELOPLECHOVÝ PŘISAZENÝ
 KRYTÍ: IP40/20
 ROZMĚR: Š x V x H 600x2500x200
 PŘÍVOD: SPODEM, HOREM
 VÝVOD: HOREM
 – dle připojovacích podmínek E.on

HORNÍ ČÁST ROZVADĚČE OPATŘIT POSUVNÝM PLECHEM K UZAVŘENÍ MEZERY MEZI STROPEM A ROZVADĚČEM.

V BUDOUCNU SE PŘEDPOKLÁDÁ VÝMĚNA 1 FÁZOVÝCH JISTIČŮ A ELEKTROMĚRŮ ZA 3 FÁZOVÉ. Z TOHO DŮVODU JE TŘEBA ROZVADĚČ KONSTRUOVAT TAK ABY BYLO MOŽNÉ V BUDOUCNU VYMNĚNIT 1 FÁZOVÉ PŘÍSTROJE ZA 3 FÁZOVÉ BEZ ZÁSAHU DO KONSTRUKCE. VEŠKERÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY 3 FÁZOVĚ. VODIČE L2 A L3 BUDOU UKONČENY NA SVORKÁCH A BUDOU NYNÍ POUŽITY JAKO REZERVA.

VEDOUCÍ PROJEKTANT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ESTING s.r.o. Tyršova 48, 675 22 Stařeč	
ZDENĚK MUSIL	ZDENĚK MUSIL	JAROSLAV VALA		
POZEMEK: MYSLBEKOVA 594/2, NOVÉ DVORY, 674 01 TŘEBÍČ	KÚ: Třebíč			
INVESTOR:	Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Třebíč 674 01			
AKCE:	OPRAVA EL. INSTALACE SPOLEČNÝCH PROSTOR MYSLBEKOVA 594/2, NOVÉ DVORY, 674 01 TŘEBÍČ		FORMÁT	A4
			DATUM	03 / 2020
			STUPEŇ	DPS
			Č. ZAKÁZKY	048/2020
VÝKR.:	ELM KONSTRUKCE ROZVADĚČE		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
				D.1.4.g2.16