

ELM2.1  
CYA 4x35 +  
OCHRANNÁ KABELOVÁ  
TRUBKA 50MM

O1
WL01
CYA 4x35

ELM1.1

TYP: OCELOPLECHOVÝ PŘISAZENÝ  
KRYTÍ: IP40/20  
ROZMĚR: Š x V x H 600x2500x200  
– dle přípojovacích podmínek E.on

STOUPAČKOVÁ SVORKOVNICE 70mm2

3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-C-S

FA01  
20B-3  
20A

ELM

F02  
tr.B+C  
PE

FA1  
10B-1N-030AC  
0,03A  
10A

FA2  
10B-1N-030AC  
0,03A  
10A

FA3  
10B-1N-030AC  
0,03A  
10A

FA4  
10B-1N-030AC  
0,03A  
10A

FA5  
10B-1N-030AC  
0,03A  
10A

FA6  
25B-1  
25A

KA3  
Schodišťový automat  
MQC-16-100-230  
KA4  
Schodišťový automat  
MQC-16-100-230  
KA5  
Schodišťový automat  
MQC-16-100-230

SA1  
MSK10

SA2  
MSK10

SA3  
MSK10

X1:1-3  
RSA2,5

X2:1-3  
RSA2,5

X3:1-3  
RSA2,5

X4:1-3  
RSA2,5

X5:1-3  
RSA2,5

X6:1  
RSA2,5

X6.1:1-3  
RSA2,5

N

PE

O1
WL01
CYA 4x35

Přívod CYA 4x35 v  
elektroinstalačním  
žlabu 62x50 bílé  
barvy s víkem z  
HDS

ELM2.1-4.1 - CYA16  
RPS  
FEZN 10

1	2	3	3.1	4	4.1	5	5.1	6	6.1
CYKY-J 5x1.5	CYKY-J 5x1.5	CYKY-J 5x1.5		CYKY-J 5x1.5		CYKY-J 5x1.5		3x CYKY-O 3x1.5	3x CYKY-O 3x1.5

Osvětlení schody  
schody a zádveří

Osvětlení chodby  
2.NP

Osvětlení chodby  
3.NP

Osvětlení chodby  
4.NP

Ovládání světel  
2-3.NP

POZNÁNKA:

V tomto rozvaděči bude zřízena svorkovnice HOP. Tato svorkovnice bude připojena na stávající uzemnění.

VEDOUcí PROJEKTANT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<b>ESTING s.r.o.</b> Tyršova 48, 675 22 Stařeč	
ZDENĚK MUSIL	ZDENĚK MUSIL	JAROSLAV VALA		
POZEMEK: MYSLBEKOVA 594/2, NOVÉ DVORY, 674 01 TŘEBÍČ		KÚ: Třebíč		
INVESTOR: Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Třebíč 674 01				
AKCE: OPRAVA EL. INSTALACE SPOLEČNÝCH PROSTOR MYSLBEKOVA 594/2, NOVÉ DVORY, 674 01 TŘEBÍČ			FORMÁT	A3
			DATUM	03 / 2020
			STUPEŇ	DPS
			Č. ZAKÁZKY	048/2020
VÝKR.: Rozvaděč ELM1.1			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU D.1.4.g2.06