



POZNÁNKA:

OD ELM ROZVADĚČŮ VÉST KABELOVÝ ŽLAB 125x50 BÍLÉ BARVY S VÍKEM. Z TĚCHTO HLAVNÍCH KABELOVÝCH TRAS VÉST KABELY DO JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ (ROZVADĚČE, SVĚTLA, VYPÍNAČE) VEDLE NOSNÍKU POD STROPEM NA DRUHOU STRANU CHODBY.

ROZVADĚČE ELM VYMĚNIT ZA NOVÉ. DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ SILNOPROUDOU ELEKTROINSTALACI.

SLABOPROUDOU INSTALACI PONECHAT VČETNĚ TÉ, KTERÁ SE NACHÁZÍ UVNITŘ ROZVADĚČŮ ELM.

KABELY DO VÝŠÍCH PATER VÉST STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ ŠACHTOU UVNITŘ ROZVADĚČE ELM.

LEGENDA SVÍTIDEL:

- A – Svítidlo LED přisazené, 19W, hranaté opálové stínítko 320x320mm, 2460lm, 3000K, IP44
- B – Svítidlo LED přisazené, 19W, hranaté opálové stínítko 320x320mm, 2460lm, 3000K, s pohybovým senzorem, IP44
- N – Svítidlo LED přisazené, 19W, hranaté opálové stínítko 320x320mm, 2460lm, 3000K, baterií 3h, IP44
- N1 – Svítidlo LED přisazené, 19W, hranaté opálové stínítko 320x320mm, 2460lm, 3000K, s pohybovým senzorem, baterií 3h, IP44

Při montáži svítidel je nutno dbát pokynů výrobce pro montáž svítidel a použít doporučené systémové příslušenství svítidel.

VEDOUcí PROJEKTANT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ESTING s.r.o. Tyršova 48, 675 22 Stařeč	
ZDENĚK MUSIL	ZDENĚK MUSIL	JAROSLAV VALA		
POZEMEK: MYSLBEKOVA 594/2, NOVÉ DVORY, 674 01 TŘEBÍČ		KÚ: Třebíč		
INVESTOR: Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Třebíč 674 01				
AKCE: OPRAVA EL. INSTALACE SPOLEČNÝCH PROSTOR MYSLBEKOVA 594/2, NOVÉ DVORY, 674 01 TŘEBÍČ			FORMÁT	A3
VÝKR.: Půdorys 2.NP - silnoprúdá elektroinstalace			DATUM	03 / 2020
			STUPEŇ	DPS
			Č. ZAKÁZKY	048/2020
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU 1:100 D.1.4.g2.03