

POZNÁNKA:


SKŘÍŇ HDS BUDE VYMĚNĚNA ZA NOVOU A VÝVODY VĚST V SAMOSTATNÉM KABELOVÉM ŽLABU 125x50MM A 62x50MM S VÍKEM BÍLÉ BARVY S MOŽNOSTÍ PLOMBOVAT.
OD ELM ROZVADĚČŮ VĚST KABELOVÝ ŽLAB 125x50 BÍLÉ BARVY S VÍKEM. Z TĚCHTO HLAVNÍCH KABELOVÝCH TRAS VĚST KABELY DO JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ (ROZVADĚČE, SVĚTLA, VYPÍNAČE) VEDLE NOSNIKU POD STROPEM NA DRUHOU STRANU CHODBY.
ROZVADĚČE ELM A RPS VYMĚNIT ZA NOVÉ. DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ SILNOPROUDOU ELEKTROINSTALACI.
VÝVOD DO VÝMĚNIKOVÉ STANICE A K VÝTAHU PONECHAT STÁVAJÍCÍ. V PROSTORU VÝMĚNIKOVÉ STANICE VYMĚNIT POUZE OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ A SVÍTIDLA, VČETNĚ NOVÝCH ELEKTRICKÝCH ROZVODU K NIM.
SLABOPROUDOU INSTALACI PONECHAT VČETNĚ TĚ, KTERÁ SE NACHÁZÍ UVNITŘ ROZVADĚČŮ ELM.
KABELY DO VÝŠÍCH PATER VĚST STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ ŠACHTOU UVNITŘ ROZVADĚČE ELM.
KABELY Z ELM DO JEDNOTLIVÝCH ROZVADĚČŮ RB VĚST POMOCÍ CYKY-J 5x4.

LEGENDA SVÍTIDEL:

A - Svítidlo LED přisazené, 19W, hranaté opálové stínítko 320x320mm, 2460lm, 3000K, IP44
B - Svítidlo LED přisazené, 19W, hranaté opálové stínítko 320x320mm, 2460lm, 3000K, s pohybovým senzorem, IP44
N - Svítidlo LED přisazené, 19W, hranaté opálové stínítko 320x320mm, 2460lm, 3000K, baterií 3h, IP44
N1 - Svítidlo LED přisazené, 19W, hranaté opálové stínítko 320x320mm, 2460lm, 3000K, s pohybovým senzorem, baterií 3h, IP44

Při montáži svítidel je nutno dbát pokynů výrobců pro montáž svítidel a použít doporučené systémové příslušenství svítidel.

+0,000 = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY 1.N.P.



| | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------|--|---|--------------|
| VEDOUCÍ PROJEKTANT | | PROJEKTANT | | VYPRACOVAL | | <div>ESTING s.r.o.</div> <div>Tyršova 48, 675 22 Stařeč</div> | |
| ZDENĚK MUSIL | | ZDENĚK MUSIL | | JAROSLAV VALA | | | |
| | | | | | | | |
| POZEMEK: MYSLBEKOVA 594/2, NOVÉ DVORY, 674 01 TŘEBÍČ | | KÚ: Třebíč | | | | | |
| INVESTOR: | | Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Třebíč 674 01 | | | | | |
| AKCE: OPRAVA EL. INSTALACE SPOLEČNÝCH PROSTOR MYSLBEKOVA 594/2, NOVÉ DVORY, 674 01 TŘEBÍČ | | | | | | FORMÁT | A3 |
| | | | | | | DATUM | 03 / 2020 |
| | | | | | | STUPEŇ | DPS |
| | | | | | | Č. ZAKÁZKY | 048/2020 |
| VÝKR.: Půdorys 1.NP - silnoproudá elektroinstalace | | | | | | MĚŘÍTKO | Č. VÝKRESU |
| | | | | | | 1:100 | D.1.4.g.2.02 |