ELM4.2

TYP: OCELOPLECHOVÝ PŘISAZENÝ
KRYTÍ: IP40/20
ROZMĚR: Š x V x H 600x2500x200
– dle připojovacích podmínek E.on



01		1	2	3	4	5
WL02	HDP	WL21	WL22	WL23	WL24	WL25
CYA 4x35	CY 16 Z/ŽL	CYKY-J 5x4	CYKY-J 5x4	CYKY-J 5x4	CYKY-J 5x4	CYKY-J 5x4
ELM3.2 CYA 4x35 + OCHRANNÁ KABELOVÁ TRUBKA 50MM	HDP	Rozvaděč RB21 Byt 21	Rozvaděč RB22 Byt 22	Rozvaděč R23 Byt 23	Rozvaděč RB24 Byt 24	Rozvaděč RB25 Byt 25

POZNÁNKA:

V BUDOUCNU SE PŘEDPOKLÁDÁ VÝMNĚNA 1 FÁZOVÝCH JISTIČŮ A ELEKTROMĚRŮ ZA 3 FÁZOVÉ. Z TOHO DŮVODU JE TŘEBA ROZVADĚČ KONSTRUOVAT TAK ABY BYLO MOŽNÉ V BUDOUCNU VYMNĚNIT 1 FÁZOVÉ PŘÍSTROJE ZA 3 FÁZOVÉ BEZ ZÁSAHU DO KONSTRUKCE. VEŠKERÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY 3 FÁZOVĚ. VODIČE L2 A L3 BUDOU UKONČENY NA SVORKÁCH A BUDOU NYNÍ POUŽITY JAKO REZERVA.

VEDOUCÍ PROJEKTANT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
ZDENĚK MUSIL	ZDENĚK MUSIL	JAROSLAV VALA	**ESTING s.r.o.** Tyršova 48, 675 22 Stařeč
POZEMEK: MYSLBEKOVA 594/2, NOVÉ DVORY, 674 01 TŘEBÍČ		KÚ: Třebíč	
INVESTOR: Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Třebíč 674 01			
AKCE: OPRAVA EL. INSTALACE SPOLEČNÝCH PROSTOR MYSLBEKOVA 594/2, NOVÉ DVORY, 674 01 TŘEBÍČ		FORMÁT	A3
		DATUM	03 / 2020
		STUPEŇ	DPS
		Č. ZAKÁZKY	048/2020
VÝKR.: Rozvaděč ELM4.2		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU D.1.4.g2.13