



POZNÁNKA:

V BUDOUCNU SE PŘEDPOKLÁDÁ VÝMĚNA 1 FÁZOVÝCH JISTIČŮ A ELEKTROMĚRŮ ZA 3 FÁZOVÉ. Z TOHO DŮVODU JE TŘEBA ROZVADĚČ KONSTRUOVAT TAK ABY BYLO MOŽNÉ V BUDOUCNU VYMĚNIT 1 FÁZOVÉ PŘÍSTROJE ZA 3 FÁZOVÉ BEZ ZÁSAHU DO KONSTRUKCE. VEŠKERÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY 3 FÁZOVĚ. VODIČE L2 A L3 BUDOU UKONČENY NA SVORKÁCH A BUDOU NYNÍ POUŽITY JAKO REZERVA.

|  |              |               |   |                           |
|--|--------------|---------------|---|---------------------------|
| VEDOUcí PROJEKTANT   | PROJEKTANT   | VYPRACOVAL    | <b>ESTING s.r.o.</b><br>Tyršova 48, 675 22 Stařeč |                           |
| ZDENĚK MUSIL   | ZDENĚK MUSIL | JAROSLAV VALA |   |                           |
| POZEMEK: MYSLBEKOVA 594/2, NOVÉ DVORY, 674 01 TŘEBÍČ   |              | KÚ: Třebíč    |   |                           |
| INVESTOR: Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Třebíč 674 01                                   |              |               |   |                           |
| AKCE: OPRAVA EL. INSTALACE SPOLEČNÝCH PROSTOR<br>MYSLBEKOVA 594/2, NOVÉ DVORY, 674 01 TŘEBÍČ |              |               | FORMÁT  | A3                        |
|  |              |               | DATUM   | 03 /2020                  |
|  |              |               | STUPEŇ  | DPS                       |
|  |              |               | Č. ZAKÁZKY  | 048/2020                  |
| VÝKR.: Rozvaděč ELM1.2   |              |               | MĚŘÍTKO   | Č. VÝKRESU<br>D.1.4.g2.07 |