

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OMIM 33384/20 - SPIS 14/2020/Ba

Dodatečná informace, vysvětlení č. 1

VYŘIZUJE: Radka Bártová

TELEFON: 568 896 143

E-MAIL: radka.bartova@trebic.cz

DATUM: 15.05.2020

**Veřejná zakázka malého rozsahu, evidenční číslo přidělené zadavatelem 20030022
„REKONSTRUKCE VÝTAHU V OBJEKTU NA UL. MANŽ. CURIEOVÝCH 657 V TŘEBÍČI -
VÝCHOD“**

Dodatečná informace a vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel obdržel dne 15.05.2020 v 9:24:55 h prostřednictvím elektronického nástroje E-zak žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost dodavatele (přesné znění)

Dobrý den, mám dotaz ohledně zadávací dokumentace. V technické zprávě se všude uvádí, že se jedná a neprůchozí kabinu výtahu. Ovšem na straně č. 8 C. Technické zprávy v odstavci 6 (Dodavatel výtahu zajistí:) v bodě č. 8 se požaduje " Zhotovení průchozí stanice, dveřního otvoru a osazení šach. dveří ve stanici 0 včetně zapravení". Jak tomu mám rozumět?

Děkuji za upřesnění.

Odpověď zadavatele

Bod č. 8 v odst. 6 byl do Technické zprávy C. uveden omylem, neplatí. Výtah, resp. kabina je neprůchozí, nová stanice se nevytváří.

S pozdravem



Mgr. Pavel Kraus
vedoucí odboru



Úřední hodiny

Po 08:00 – 17:00 hod.

Út 08:00 – 14:00 hod.

St 08:00 – 17:00 hod.

Čt 08:00 – 14:00 hod.

Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., Třebíč

Č. ú.: 329711/0100

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100

epodatelna@trebic.cz

www.trebic.cz

ID datové schránky: 6pub8mc