



MĚSTO TŘEBÍČ
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor správy majetku a investic města

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OMIM 36160/20 - SPIS 14/2020/Ba

Dodatečná informace a vysvětlení
zadávací dokumentace č. 2

VYŘIZUJE:

Radka Bártová

TELEFON:

568 896 143

E-MAIL:

radka.bartova@trebic.cz

DATUM:

27.05.2020

**Veřejná zakázka malého rozsahu, evidenční číslo přidělené zadavatelem 20030025
„OPRAVA STŘECHY ZADNÍ SYNAGOGY A PENZIONU NA UL. SUBAKOVA 43/3 V
TŘEBÍČI, ZÁMOSTÍ“**

Dodatečná informace a vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel obdržel dne 25.05.2020 v 13:24:26 h prostřednictvím elektronického nástroje E-zak žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost dodavatele č. 1 (přesné znění)

Dobrý den, měli bychom následující dotazy:

- 1) Bude z Vaší strany povolen vjezd vozidel na místo stavby nad 3,5 t? Kvůli dovozu a odvozu 4 m³ kontejnerů se stavebním odpadem a návozem nového materiálu.
- 2) V rozpočtu není uvažováno se stavbou lešení. Z bezpečnostních důvodů, a i z důvodu manipulace s materiály, bychom toto uvítali.
- 3) Bude umožněn zábor prostranství pro stavbu takového lešení, aby nevznikl problém třeba i u sousedů kvůli vjezdu automobilů, případně parkování. Projednával toto již někdo před plánovanou opravou?
- 4) U střechy penzionu nám nesedí množství v soupise prací u hřebenáčů (23,7 m). Dle našeho propočtu by mělo být 28,4 m. A dále úplně chybí nároží valbové střechy a vikýřů.

Zadavatel obdržel dne 26.05.2020 ve 14:42 h prostřednictvím elektronické pošty žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost dodavatele č. 2 (přesné znění)

Prosím o zodpovězení dotazů k této vypsané veřejné zakázce:

Existuje k hromosvodu projekt? Případně proměřil elektrikář uzemnění, zda-li tyče vyhovují předepsanému odporu?

Je součástí zakázky zpráva od koordinátora BOZP (lešení není součástí slepého výkazu)?
děkuji

Odpověď zadavatele č. 1

1) Ve výzvě pro podání nabídky čl. 7 – další podmínky veřejné zakázky malého rozsahu – zadavatel upozorňuje na zákaz vjezdu motorových vozidel s tonáží nad 3,5 t do části města Zámostí. Pro vjezd do této části města lze s dostatečným předstihem vyřídit výjimku, kterou povoluje Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb na základě souhlasného stanoviska Dopravního inspektorátu Policie ČR. Zhotovitel si tuto výjimku zajistí vlastním nákladem.

Úřední hodiny

Po 08:00 – 17:00 hod.

Út 08:00 – 14:00 hod.

St 08:00 – 17:00 hod.

Čt 08:00 – 14:00 hod.

Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., Třebíč

Č. ú.: 329711/0100

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100

epodatelna@trebic.cz

www.trebic.cz

ID datové schránky: 6pub8mc

Č. j.: OMIM 36160/20 - SPIS 14/2020/Ba

- 2) Při výměně střešní krytiny nebývá lešení nutné. Ve výkazech výměr jsou zahrnuty položky HZDS - hodinová sazba výškového specialisty.
- 3) S instalací lešení neuvažujeme.
- 4) Zpracovatel výkazů výměr na základě dotazu překontroloval sporné položky, doplnil u pensionu nároží a zaslal zadavateli nové výkazy výměr.

Odpověď zadavatele č. 2

K hromosvodu projekt neexistuje, je požadována pouze dočasná demontáž, zpětná montáž a revize.

Proměření uzemnění provedeno nebylo.

Projekt BOZP není součástí zakázky, lešení neuvažujeme, viz bod 2) v odpovědi zadavatele č. 1.

Zadavatel předkládá jako přílohy této dodatečné informace a vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 opravené Výkaz výměr střecha synagoga 27052020 a Výkaz výměr střecha pension 27052020, které nahrazují výkazy výměr předložené jako součást zadávací dokumentace ze dne 14.05.2020, které tímto pozbývají platnosti.

S pozdravem

Mgr. Pavel Kraus
vedoucí odboru



Přílohy

- Výkaz výměr střecha pension 27052020
- Výkaz výměr střecha synagoga 27052020