

MTEL Communications s.r.o.
Krapkova 4
779 00 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
IJP181114-127

VYŘIZUJE / KLAPKA
Ing. Požár / 623

DNE
14.11.2018

**Vyjádření
k existenci teplovodu a kabelových vedení ve správě
TTS energo s.r.o.
a podmínkách práce v jeho blízkosti**

Název stavby: „Revitalizace Karlova náměstí, Metropolitní síť“,

Investor: Město Třebíč

Místo stavby: ul. Karlovo nám., Jejkovská brána, Jihlavská brána, Přerovského, Bedřicha Václavka - Třebíč

Při realizaci výše uvedených prací **dojde** ke střetu se zařízením ve správě TTS energo s.r.o., které je chráněno ochranným pásmem. Toto vyjádření platí jen pro území a rozsah prací vymezených v projektové dokumentaci. Případné změny je nutné znovu odsouhlasit.

K Vaší žádosti o vyjádření **pro územní řízení ke stavbě** „Revitalizace Karlova náměstí, Metropolitní síť“, Vám sdělujeme, že v **místě** výše uvedené plánované stavby se **nachází** teplovod a kabelové vedení ve správě TTS energo s.r.o.

S provedením výše uvedené stavby TTS **souhlasí** za předpokladu, že budou dodrženy „Podmínky pro provádění prací“ viz. příloha č.1


Teplovod ve správě TTS energo s.r.o. se v současné době nachází na ul. Jihlavská brána, kde dojde ke křížení. Při revitalizaci náměstí bude realizována pokládka nových rozvodů tepla na ul. Karlovo nám., Přerovského, Jejkovská brána. Stavba teplovodu bude provedena v souladu s vymezenými a schválenými koridory pro síť, dále bude probíhat v koordinaci s revitalizací povrchů.

Vyjádření se vydává i za společnosti BIOMASS ENERGY k.s. a EKO BIOENERGO o.s.
Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vystavení.

 **TTS energo s.r.o.**
DIČ: CZ60724692
Ing. Jaroslav Požár
Investiční technik
Průmyslová 163, 674 01 Třebíč

Podmínky pro provádění prací:

1. Upozorňujeme, že teplovod a kabelové vedení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb.
2. Případný souběh a křížení teplovodu s novým zařízením musí odpovídat ČSN 73 6005
3. Na teplovodu a kabelových vedení nesmí být bez souhlasu vlastníka zřizovány stavby, konstrukce ani jiné podobné zařízení
4. Na teplovodu a kabelových vedení nesmí být vysazovány trvalé porosty
5. Výstavbou a provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz zařízení TTS.
6. Nechat si vytyčit teplovod a kabelové vedení ne déle než 14 dní před zahájením zemních prací. Úhrada v hotovosti na místě samém. Kontakt - **p. Milan Pavlíček – 602 591 980**
7. Seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět, s polohou teplovodu a kabelového vedení a upozornit je, aby v ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodné nářadí a 1m před a za osou vytyčeného zařízení těžili zeminu pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických a motorových nářadí a to tak, aby nedošlo k poškození zařízení.
8. Upozorňujeme na možnou odchylku 50 cm od vytyčeného zařízení.
9. Při protlaku u zařízení s neznámým výškovým uložením musí být teplovod a kabelové vedení v místě křížení s protlakem obnažen, protlak musí být ukončen 1m před teplovodem a kabelovým vedením. V místě kde není obnažení teplovodu a kabelového vedení možné požadujeme výškové uložení od atestované organizace – požadujeme předložení atestu.
10. Odkrytý teplovod a kabely musí být řádně zabezpečeny proti poškození.
11. Lože teplovodního a kabelového vedení před záhozem řádně zapískovat, zhutnit a osadit výstražnou fólií.
12. Zahájení prací musí být oznámeno na oddělení tepelného hospodářství TTS minimálně s týdenním předstihem na email : pozar@tts.cz.
13. Vyzvat pracovníka TTS ke kontrole prací před záhozem, aby mohl přezkontrolovat splnění stanovených podmínek a přesvědčit se, zda není zařízení poškozeno. Bez písemného souhlasu TTS provedeného do stavebního deníku nesmí být teplovodního a kabelového vedení zasypáno.
14. Neprodleně oznámit TTS, p. Pavlíček, tel. 602 591 980, email : pavlicek@tts.cz., každé i sebemenší poškození teplovodního a kabelového vedení
15. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce
16. V případě nutnosti provedení přeložky je nutná konzultace s oddělením tepelného hospodářství TTS.
17. V případě poškození našeho zařízení bude uplatňováno sankční řízení dle příslušných zákonů.



TTS energo s.r.o.
IČ: CZ60724692
Ing. Jaroslav Požár
Investiční technik
Průmyslová 163, 674 01 Třebíč