

LEGENDA:

A B C označení okruhu trysek

POZNÁMKA:

- veškeré nerezové prvky, které přijdou do styku s chlorovanou vodou vodního prvku musí být vyrobeny z materiálu se zvýšenou odolností proti korozi v přítomnosti chloridů – nerezové oceli 1.4404 (AISI 316L) nebo 1.4571 (AISI 316Ti)
- všechny nerezové krycí mřížky budou zajištěny šrouby do kotvení mříže
- veškeré viditelné části nerezových prvků budou povrchově ošetřeny tryskáním balotinou

Tato projektová dokumentace nenahrazuje projektovou dokumentaci stavební části, slouží pouze jako její podklad.
Tato projektová dokumentace je duševním vlastnictvím společnosti LENTUS AGILIS spol. s.r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka.

Projektant	Vypracoval	Zodpovědný projektant
Ing. Libor Loveček	Ing. Petr Jeřábek	Ing. Ivo Pospíšil

Lentus agilis, spol. s r.o., Školní 809, 691 10 Kobyli
www.lentus.cz; lentus@lentus.cz, tel./fax: 519 431 417

Investor: Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč

Název zakázky:

Kašna na Karlově náměstí v Třebíči - východní část

Část stavby: C 705B Technologie vodního prvku č.2 včetně technologické šachty

Obsah výkresu: Vodní prvek- půdorys

Č. zakázky	-
Datum	02/2020
Kraj	Vysočina
Stupeň	DPS
Formát	2xA4
Měřítko	1:50
Č.paré	
Číslo výkresu	03