

Atelier RAW s. r. o.  
Domažlická 12  
612 00 BRNO

Váš dopis č. j.:  
Číslo jednací: TR/955/2020-On  
Vyřizuje: Ondráček Michal, Ing.  
Tel.: 568899162  
Datum: 24. 2. 2020

**Kontakt na vedoucího příslušného provozního střediska VAS.**

Provoz vodovodu a kanalizace Třebíč město  
Kubišova 1172, 674 01 Třebíč  
Ing. Vladimír Novotný  
Tel.: 568 899 152, e-mail: novotny@vastr.cz

**„Kašna na Karlově náměstí v Třebíči - východní část“**

Investor: Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Jedná se o novostavbu kašny tvořenou kamennou mísou o průměru 6,7 m a podzemním objektem strojovny. Vodovodní a kanalizační přípojka je součástí samostatné stavby.

**Navrhovanou stavbou dojde k dotčení sítí ve správě VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. divize Třebíč, které jsou chráněny ochranným pásmem dle §23 zákona č. 274/2001 Sb.**

**Účel vyjádření: ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ**

**S výše uvedenou stavbou dle předložené dokumentace SOUHLASÍME za následujících podmínek:**

1. Investor (dodavatel) stavby oznámí termín zahájení zemních prací vedoucímu příslušného provozu minimálně s týdenním předstihem.
2. Před zahájením zemních prací investor zajistí vytýčení vodovodu a kanalizace ve správě VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. divize Třebíč. Vytýčení provede na základě objednávky investora naše organizace, p. Radek Klika - tel. 568 899 167, mobil 603 754 147, e-mail: klika@vastr.cz.
3. Stavbu kašny je třeba koordinovat s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace, která bude probíhat v rámci revitalizace Karlova nám.
4. Stavbou nesmí dojít k poškození zařízení v naší správě. V opačném případě bude poškození v souladu s § 33, odst. g), zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, pokutováno.
5. Dodavatel je povinen neprodleně oznámit každé poškození vodovodu a kanalizace vedoucímu příslušného provozu, případně na dispečink provozovatele – tel. 568 899 116. Oprava poškozeného zařízení bude provedena našimi pracovníky na náklady dodavatele stavby po předložení objednávky, případně dodavatelem stavby, a to pouze se souhlasem pracovníka příslušného provozního střediska, který pak bude přizván ke kontrole opraveného zařízení před záhozem!

**VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.**  
Divize Třebíč  
Kubišova 1172, 674 11 Třebíč  
Bankovní spojení: 1401711/0100  
sekretariát: +420 568 899 115, e-mail: sekretariat@vastr.cz


**SÍDLO SPOLEČNOSTI:**  
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842  
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

[www.vodarenska.cz](http://www.vodarenska.cz)

6. K vydání kolaudačního rozhodnutí (příp. kolaudačního souhlasu) stavby požadujeme doložit souhlasné stanovisko příslušného provozního střediska.

**Platnost tohoto vyjádření je 24 měsíců od data vydání.**

 **VODÁRENSKÁ**  
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.  
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
Divize Třebíč  
Kubišova 1172, 674 11 Třebíč  
-13-



**Ing. Michal Ondráček**  
technický útvar divize Třebíč