



Všechny rozměry mají informativní charakter!

**UPOZORNĚNÍ :** Před zprovozněním pítka je nutno osadit na přívodní potrubí do pítka redukční ventil pro úprava na předepsaný tlak max. 3,5 bar!!!

BETONOVÝ ZÁKLAD 400/1000/200 mm  
BETON TŘÍDY C20/25

KONSTRUKCE ZÁKLADU MUSÍ BÝT PŘÍPŮSOBENA MÍSTNÍM GEOTECHNICKÝM PODMÍNKÁM

PÍTKO

DRAWING

SCALE

DATE

PART NUMBER

1:20

20.11.2014