



PŘÍKON 4x58W. PŘÍVODNÍ KABEL CYKY J 3x2,5. CHRÁNIČKU  $\varnothing 30$ mm VYVÉST 1500mm NAD ÚROVEŇ ZÁKLADU. DO VÝKOPU VLOŽIT ZEMNÍČÍ DRÁT FeZn  $\varnothing 8$ mm A VYVÉST 1500mm NAD ÚROVEŇ ZÁKLADU.

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Minimální únosnost základové půdy 150kPa. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.