



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

Územní odbor Třebíč  
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPJ-104174-1/ČJ-2019-161006

Třebíč 25. září 2019

Počet stran: 2

ATELIER RAW s.r.o.  
DOMAŽLICKÁ 148  
612 00 BRNO**Projekt „Revitalizace Karlova náměstí v Třebíči“ - stanovisko pro územní řízení**

DI Policie ČR Třebíč po prostudování dokumentace zpracované firmou ATELIER RAW s.r.o., datum: 04/2019, k výše uvedené akci dle § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,

**vydává souhlasné stanovisko**

za splnění následujících předpokladů:

- v dalším stupni projektové dokumentace je nutné doplnit rozhledové poměry na všech křižovatkách v souladu s ČSN 736102 změna Z1
- minimální šířka chodníku 1,5 m , průchozí výška min. 2,2m, maximální podélný sklon nesmí přesáhnout 8,33% a max. příčný sklon 2%
- chodník musí být opatřen vodící linií s maximální délkou přerušení 8 m, v místě ukončení musí být opatřen varovným pásem
- vzhledem k tomu, že dotčená lokalita je řešena jako "ZÓNA S DOPRAVNÍM OMEZENÍM", bylo vhodné na změnu dopravního režimu upozornit vhodnou stavební úpravu na všech vjezdech výjezdech do zóny (umístění přejezdových prahů vzhledem k četnosti průjezdu vozidel MHD nepožadujeme)
- osvětlení přechodů pro chodce i veřejné osvětlení realizovat v souladu s ČSN EN 13201-1 a ČSN EN 13201-2 (pozn.: v případě, že veřejné osvětlení bude splňovat TKP 15, nemusí být nasvětlení přechodů pro chodce realizováno speciálními světly). Při návrhu osvětlení je nutné postupovat dle TKP 15 ze dne 2.2.2015 (Osvětlení pozemních komunikací).

Bráfova třída 1247/11  
674 01 TřebíčTel.: 724273075  
Fax:  
Email: pa  
ID DS: x9nhptc

www.policie.cz

- celá stavba musí být realizována v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb osobami s omezenou schopností orientace a pohybu
- v dalším stupni projektové dokumentace je nutné předložit kompletní návrh umístění trvalého dopravního značení v souladu s TP 65 a TP 133

  
por. Ing. Pavel Roudenský  
komisař  
974277253



npor. Bc. Jiří Plaček  
vedoucí oddělení

  
ZA por. Ing. Pavel Roudenský