

Atelier RAW s. r. o.
Domažlická 12
612 00 BRNO

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: TR/5213/2019-On
Vyřizuje: Ondráček Michal, Ing.
Tel.: 568899162
Datum: 6. 9. 2019

Kontakt na vedoucího příslušného provozního střediska VAS.

Provoz vodovodu a kanalizace Třebíč město
Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
Ing. Vladimír Novotný
Tel.: 568 899 152, e-mail: novotny@vastr.cz

„Revitalizace Karlova náměstí v Třebíči“

Investor: Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Stavba zahrnuje tyto části a stavební objekty:

- C100 Rekonstrukce povrchů
- C101 Ostatní stavební elektroinstalace v prostoru náměstí
- C400 Elektro a sdělovací objekty
- C401 Veřejné osvětlení
- C402 Ostatní stavební elektroinstalace v prostoru náměstí
- C410 Přeložka kabelů CETIN v prostoru před městským úřadem
- ... další přeložky
- C420 Připojení telefonní kabiny
- C700 Objekty pozemních staveb
- C701 Mobiliář
- C702 Vodní prvek č.3 – pítka včetně technologie a stavební části
- C703 Bronzové desky – časová osa
- C704 Podzemní kontejnery na separovaný odpad
- C800 Objekty úpravy území
- C801 Vegetační úpravy

Navrhovanou stavbou dojde k dotčení sítí ve správě VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. divize Třebíč, které jsou chráněny ochranným pásmem dle §23 zákona č. 274/2001 Sb.

Účel vyjádření: ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

S výše uvedenou stavbou dle předložené dokumentace **SOUHLASÍME** za následujících podmínek:

1. Požadujeme koordinaci projekčních prací s připravovanou rekonstrukcí vodovodu a kanalizace.
2. K vyjádření pro stavební povolení požadujeme předložit kompletní projektovou dokumentaci ve stupni DSP v rozsahu dle Vyhl. 499/2006 Sb. v platném.
3. Při zpracování projektové dokumentace musí být respektovány požadavky platné legislativy a technických norem zejména ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů a Zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Divize Třebíč
Kubišova 1172, 674 11 Třebíč
Bankovní spojení: 1401711/0100
sekretariát: +420 568 899 115, e-mail: sekretariat@vastr.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

www.vodarenska.cz

4. Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle §23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění. Ochranné pásmo činí u potrubí do DN 500 1,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany a nad DN 500 2,5m od vnějšího líce potrubí. V ochranném pásmu se nesmí umísťovat stavby pevně spojené se zemí, vysazovat trvalé porosty nebo provádět jakékoliv činnosti, kterými by byl omezen přístup k vodovodu či kanalizaci v případě jejich opravy.

Platnost tohoto vyjádření je 24 měsíců od data vydání.



Ing. Jarmila Kašková
vedoucí technického útvaru

 **VODÁRENSKÁ**
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Třebíč
Kubišova 1172, 674 11 Třebíč
-12-