



PŘÍSTROJOVÁ NÁPLŇ

Přepěť ochrana	2.st. pól. tř. C	ks	1
Jistič jednopól.		ks	5
Vypínač jednopól.	- 25A	ks	1
Pr. chránič	25A, 2/A, 30 mA	ks	1
Svodka řadová		ks	6

Plastová povrch rozvodnice  
Krytí IP 40/20  
Pro montáž min. 12modulů

Napěťová soustava 1/N/PE ~50 Hz, 230V  
sít: TN-C-S  
Ochrana před úrazem el. proudem  
Automatickým odpojením od zdroje  
- proudovým chráničem

COPYRIGHT: Tento plán je duševním vlastnictvím a nemá být bez našeho svolení rozmnožován a ani zpřístupněn třetím osobám (odvoláme se na zákon o vlastnických právech a na zákon proti nekalé soutěži).

Vypracoval Ing. Ludmila Jetíňková		Paré číslo : <b>1</b>	 obchodní společnosti Společnost s r. o. 674 01 Třebíč
Investor: Město Třebíč Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč	Formát: 2x A4	Datum: 11 / 2019	Číslo zakázky: K 003 / 19
Místo stavby: k.ú. Třebíč [789738], parc.č. st. 4733 a 5133 (Objekt k bydlení)	Akce: <b>OPRAVA BYTOVÉHO JÁDRA GARSONKA DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, TŘEBÍČ</b>	Druh dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby	
Název výkresu: ZAŘÍZENÍ SILOVÉ ELEKTROTECHNIKY ROZVODNICE R-B	Měřítko: <b>1:50</b>	Číslo výkresu: <b>0.9.</b>	