



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL	PLOCHA [m²]	POZNÁMKA
1.	POKOJ	20,00	
2.	KUCHYŇ + JÍDELNÍ KOUT	10,00	
3.	KOUPELNA	4,10	
4.	WC	1,00	
5.	CHODBA	3,40	

- × A

vestavné kruhové IP 44, osaz 16W LED
- Y

Vývod pro světlíko
- ∞

Ventilátor pro odvětrání soc. záz., 230V, IP 44 se spořádl. dobřím
- ⚡

Spínač jednopóli, 230V, 10A IP 20
- ⚡

Spínač seriový, 230V, 10A IP 20
- ⚡

Spínač ořídavý, 230V, 10A IP 20
- Tlaštítka spínač 230V, 10A IP 20
- ⚡

Sporáková kombinace 400V, 20A, IP 20
- Y

Zásuvka polozap. 230V, 16A, IP 20
- Y

Zásuvka polozap. evojit s natočenou duřníkou 230V, 16A, IP 20
- El. rozvody světlé a jednolízové
- - -

El. rozvody zásuvkové
- Ochranné pospojování
- TP

Stávající zásuvka pro telefon - nahrazena novou
- TV

Stávající zásuvka pro TV - nahrazena novou

Napěťová soustava 1/N/PE ~50 Hz, 230V
sít: TN-C-S
Ochrana před úrazem el. proudem
Automatickým odpojením od zdroje
- proudovým chráničem

COPYRIGHT: Tento plán je duševním vlastnictvím a nesmí být bez našeho svolení rozmnožován a ani zpřístupněn třetím osobám (odvoláme se na zákon o vlastnických právech a na zákon proti nekalé soutěži).

Vypracoval Ing. Ludmila Jetínková		Paré číslo : 1	 období projektování Společnost 071 074 01 Třebíč
Investor: Město Třebíč Karlovo náměstí 104/55, 674 01 TŘEBÍČ	Formát: 2x A4	Datum: 11 / 2019	
Místo stavby: k.ú. Třebíč [769738], parc.č. st. 4733 a 5133 (Objekt k bydlení)	Číslo zakázky: K 003 / 19	Druh dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby	
Akce: OPRAVA BYTOVÉHO JÁDRA BYT 1 + 1 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, TŘEBÍČ	Název výkresu: ZAŘÍZENÍ SILOVÉ ELEKTROTECHNIKY PŮDORYS NOVÉHO STAVU	Měřítko 1:50	Číslo výkresu 0.8.