



TYP PROVEDENÍ: PLASTOVÝ NÁSTĚNNÝ
 KRYTÍ: IP40/20
 ROZMĚRY: 18 modulů, cca 400x200x100mm
 DĚLENÍ: -
 NÁTĚR: TYPOVÝ RAL
 OBSLUHA: PRAC. POUČENÝMI
 PŘÍVOD (Y): SHORA
 VÝVODY: NAHORU

Dveře rozvaděče označit kombinovanou tabulkou POZOR – ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ, NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI.

VYPRACOVAL Miroslav Čaha	ODP.PROJ.PROFESE Zdeněk Musil	KONTROLOVAL Zdeněk Musil	ODP.PROJ.STAVBY Ing. Jiří Hnízdil	ESTING s.r.o. Tyršova 48, 675 22 Stařeč	
OKRES: Třebíč		OBEC: Třebíč			
INVESTOR: MĚSTO TŘEBÍČ, KARLOVO NÁM. 104/55, 67401 TŘEBÍČ					
STAVEBNÍ OPRAVY DOMU NA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ č.p. 370/12 V TŘEBÍČI D.1.4.g Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace				FORMAT	A4
				DATUM	02/2021
				STUPEN	DPS
				MERITKO	—
				ZAK.CISLO: 015/2021	
ROZVADĚČ RP				ARCHIVNI CISLO	C.VYKRESU D.1.4.2.g.05