

Ing. David Bauer  
kp projekt  
Modřínová 356  
674 01 Třebíč  
[d.bauer@kp-projekt.cz](mailto:d.bauer@kp-projekt.cz)

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
1-8/2021VYŘIZUJE / KLAPKA  
Niederhofer/624DNE  
18.3.2021**VĚC:**

**Vyjádření  
k existenci teplovodu, plynovodu a kabelových vedení v majetku či správě  
TTS energo s.r.o.  
a stanovení podmínek pro realizaci stavby**

**Název stavby:** „Víceúčelové hřiště Třebíč - Pocoucov“  
**Investor:** Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, IČ: 00290629  
**Místo stavby:** Pocoucov, p.č. 348 a 46; k.ú. Pocoucov, 674 01 Třebíč  
**Projektant:** Ing. David Bauer, Modřínová 356, 674 01 Třebíč

K Vaší žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci pro **územní řízení a stavební řízení** na akci „Víceúčelové hřiště Třebíč - Pocoucov“ Vám sdělujeme, že v místě plánované stavby na parc. č. 348 a 46; k.ú. Pocoucov, 674 01 Třebíč se **nenachází** plynovod, teplovod, kabelové vedení ani další zařízení v majetku či správě TTS energo s.r.o. Upozorňujeme pouze na skutečnost, že **může dojít** ke střetu se zařízením ve správě TTS energo s.r.o. (STL plynovodní přípojky vyústěné v HUP pro objekt Hasičské zbrojnice Pocoucov a Kulturního domu č.p.35 Pocoucov), které je chráněno ochranným pásmem.

S provedením výše uvedené akce TTS energo s.r.o. **souhlasí** při respektování přílohy č. 1 (za účelem ochrany STLPE přípojky – vyústění v HUP), a dodržení všech bodů přílohy.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vystavení.

Toto vyjádření se nevztahuje na tržací práce.

Toto vyjádření platí jen pro území a rozsah prací vymezených v projektové dokumentaci – koordinační situace stavby. Případné změny je nutné znovu odsouhlasit.

V případě poškození našeho (provozovaného) zařízení bude uplatňováno sankční řízení dle příslušných zákonů.

S pozdravem

**tts** TTS energo s.r.o.  
DIČ: CZ60724692  
IČ: 607 24 692  
Průmyslová 163, 674 01 Třebíč 23

Ing. Josef Niederhofer  
Technik provozu

- Příloha č. 1

**Obecné podmínky pro provádění prací v případě souběhu či křížení se STLPE plynovodem:**

1. **Respektovat ČSN 736005 (tab. A1, A2, B1, příloha C) a zákon č. 458/2000 Sb.** Upozorňujeme, že plynovodní potrubí je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. **U staveb pod úrovní terénu dodržet ochranné pásmo min. 1 m na obě strany od půdorysu plynovodu.** Výstavbou a provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz plynovodního vedení a zařízení.
2. Nechat si vytyčit plynovodní zařízení ne déle než 14 dní před zahájením zemních prací. Vytyčení provede Ing. Mojmír Novotný – geodetické práce s.r.o., tel. 568 820 454, na náklady investora.
3. Upozorňujeme na možnou odchylku 50 cm od vytyčeného zařízení
4. Seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět, s polohou plynovodního zařízení a upozornit je, aby v ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodné nářadí a 1m před a za osou vytyčeného plynovodu těžili zeminu pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí a to tak, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení.
5. Neprodleně oznámit TTS energo s.r.o., p. Niederhofer, tel. 568 837 624, 602 504 487, [niederhofer@tts.cz](mailto:niederhofer@tts.cz) nebo p. Pochop, tel. 568 837 622, 724 522 417 [pochop@tts.cz](mailto:pochop@tts.cz), **započetí prací** a každé i sebemenší poškození plynovodního vedení (včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.).
6. V případě použití stavebních strojů a mechanismů zabezpečit přejezd přes plynovod a přípojky uložením betonových panelů nebo plechů s min. tloušťkou 30 mm v místě přejezdu.
7. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. Protlak musí být ukončen 1m před plynovodem a před případným pokračováním vyhodnocen. V případě, že nebude dodržena tato podmínka, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
8. Řádně zabezpečit odkryté plynovodní zařízení proti jeho poškození.
9. Odkryté plynovodní potrubí bude následně uloženo do pískového zhutněného lože fr. 0-2 mm tl. 10 cm se zásypem 30 cm nad vrchní částí potrubí. Použití prosívky je zakázáno.
10. V celé trase plynovodu bude nad potrubí uložena výstražná fólie žluté barvy ve vzdálenosti 30 cm nad vrchní částí potrubí.
11. Vyzvat pracovníka TTS energo s.r.o. ke kontrole prací před záhozem, aby mohl překontrolovat splnění stanovených podmínek a přesvědčit se, zda není plynovodní zařízení poškozeno. **Bez obhlídky před zásypem včetně pořízení fotodokumentace a písemného souhlasu TTS energo s.r.o. (kontakt viz. bod 5.)** provedeného do stavebního deníku **nesmí** být plynovodní potrubí zasypáno.
12. Na plynovodu nesmějí být bez souhlasu vlastníka (provozovatele) zřizovány stavby, konstrukce a jiná podobná zařízení.
13. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
14. Výstavbou a provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn následný provoz zařízení TTS energo s.r.o.
15. Na plynovodním potrubí nesmí být vysazované trvalé porosty.
16. **Zhotovitel stavby bude provádět pravidelné kontrolní dny (v případě prací v ochranném pásmu plynovodního potrubí) za přítomnosti provozovatele STL plynovodu, přičemž první kontrolní den proběhne před započetím stavby, kde bude upřesněn postup prací (mimo jiné i pořizování fotodokumentace u každého kolizního bodu, resp. souběhu a křížení) – kontakt viz bod 5 – a bude pořízen zápis do stavebního deníku, bez kterého nemůže stavba začít!!** Mimo kontrolní dny bude provozovatel STL plynovodu neprodleně pozván ke každé kolizi (křížení, souběhu atd.). Vše bude řešeno na místě stavby se **zápisem do stavebního deníku.** Náklady na kontrolu budou účtovány zhotoviteli, případně investorovi
17. Toto vyjádření platí jen pro území a rozsah prací vymezených v projektové dokumentaci. Případné změny je nutné znovu odsouhlasit.
18. V případě poškození našeho (provozovaného) zařízení bude uplatňováno sankční řízení dle příslušných zákonů.

**tts** TTS energo s.r.o.  
DIČ: CZ60724692  
IČ: 607 24 692  
Průmyslová 163, 674 01 Třebíč (23)

Ing. Josef Niederhofer  
technik provozu