



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	PODLAHA	POZNÁMKA
2.01	CHODBA	47,43	KERAM. DLAŽBA	
1.02	SCHODIŠTĚ	14,36	KERAM. DLAŽBA	
2.03	KANCELÁŘ	20,99	KOBEREC	
2.04	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	3,88	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD v.1,50M
2.05	WC MUŽI	1,36	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD v.1,50M
2.06	WC MUŽI	1,77	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD v.1,50M
2.07	PISOÁRY MUŽI	1,16	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD v.2,00M
2.08	SPRCHA	2,32	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD v.2,00M
2.09	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	2,68	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD v.1,50M
2.10	WC ŽENY	1,96	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD v.1,50M
2.11	WC ŽENY + INVALIDÉ	3,44	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD v.1,50M
2.12	TECHNICKÁ MÍSTNOST	8,25		
2.13	KANCELÁŘ	17,24		
2.14	SKLAD	7,06		

POZNÁMKA:
Kabely na chodbě vést v el. liště na povrchu stěn. V prostoru WC vést nad podhledem u stropu ve sružených kabelových držácích a kabelových příchytkách. Dále vést ve vysekaných drážkách pod omítkou ke koncovým prvkům. Ventilátory v místnostech 2.05 a 2.11 budou potrubní umístěné nad podhledem. Tyto ventilátory budou ovládané pomocí pohybových snímačů v předsíni WC a časových relé umístěných v el. instalačních krabicích nad podhledem.

LEGENDA SVÍTIDEL:
B1 – Svítidlo přisazené s LED zdrojem 35W, 4200lm, opálový kryt, 1195x295mm, IP40
D1 – Svítidlo vestavné s LED zdrojem 22W, 2000lm, kulaté plastové stínítko pr. 225mm, IP40
D2 – Svítidlo vestavné s LED zdrojem 28W, 3000lm, kulaté plastové stínítko pr. 240mm, IP44

Při montáži svítidel je nutno dbát pokynů výrobců pro montáž svítidel a použít doporučené systémové příslušenství svítidel.

VYPRACOVAL Jaroslav Vala	ODP.PROJ.PROFESE Zdeněk Musil	KONTROLOVAL Zdeněk Musil	ODP.PROJ.STAVBY ING. Jiří Hnízdil	ESTING s.r.o. Tyršova 48, 675 22 Stařeč	
OKRES: Třebíč		OBEC: Třebíč			
INVESTOR: MĚSTO TŘEBÍČ, KARLOVO NÁM. 140/55, 674 01 TŘEBÍČ					
KOMENSKÉHO NÁM. 137/9 TŘEBÍČ, parc.č.st. 5592, k.ú. TŘEBÍČ OPRAVA WC VE 2.N.P. AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ TŘEBÍČ D.1.4 – SILNOPROUD				FORMAT	2 x A4
				DATUM	03/2020
				STUPEŇ	DPS
				MERITKO	1:50
				ZAK.CISLO: 034/2020	
Silnoproudá elektroinstalace				ARCHIVNI CISLO	C.VYKRESU
				D.1.4.2g.02	